JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
F 04 581 04 20
E info@jeko.si

www.jeko.si

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 JESENICE

Številka: 0/10-RT-40/2017
Datum: 06.09.2017

Zadeva: **Odgovor na pobudo št. 238 21. Seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22.6.2017 k 13. tč. dnevnega reda - dopolnitev**

Spoštovani !

Na 21. Seji Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 22.6.2017, je bila k 13. tč. dnevnega reda: INFORMACIJE, VPRAŠANJA IN POBUDE podana pobuda 238. Občinskega svetnika g. Jure Krašovca v zvezi s problematiko oskrbe s pitno vodo stanovalcev na Cesti Slavka Likoviča 5a na Slovenskem Javorniku. V zvezi z opisano pobudo podajamo naslednji odgovor:

V zvezi s problematiko oskrbe s pitno vodo stanovalcev na lokaciji Cesta Slavka Likoviča 5a na Slovenskem Javorniku je vodja Procesa oskrbe s pitno vodo JEKO d.o.o. Jesenice opravil obisk pri stanovalcih. Kot je že bilo opisano, stranke v navedenem objektu nimajo zadovoljivih količin pitne vode v vsakem trenutku za vse, prav tako se v času, ko je odprtih več trošil v objektu naenkrat, lahko pojavi problem v zadostnem tlaku v internem vodovodnem omrežju.

Vodovodni priključek za omenjeni objekt je izveden iz sekundarnega cevovoda na parceli št. 1853 in do objekta 5a poteka čez parceli 1850 in 1851 (vse k.o. Jesenice). Na istem priključku dimenzije DN 25 mm je izveden tudi priključek za stanovanjsko hišo Cesta Slavka Likoviča 6.

Zatečeno stanje, ko individualni priključek za stanovanjsko hišo z več strankami poteka čez drugo zemljišče z individualnim lastništvom, lahko predstavlja z vidika vzdrževanja le-tega problem, saj je za vsak poseg na infrastrukturi potrebno pridobiti dovoljenje lastnika(ov) oz. urediti služnost. Sama omenjena dimenzija priključka (DN 25 mm), upoštevajoč, da se iz tega priključka s pitno vodo oskrbujejo 4 porabniki (npr. družine), ne omogoča zadostnih količin pitne vode v primeru vršne porabe (odprtje več trošil naenkrat, delovanje gospodinjskih aparatov, ki porabljajo vodo ipd..). Prav tako ni docela znan podatek, ali je stanje omenjenega vodovodnega priključka zadovoljivo ali ne….

Vsled vsega napisanega predlagamo, da se vodovodni priključek ali

- **uredi <u>urgentno</u> kot sanacija obstoječega (s tem, da stanovalci objekta na lokaciji C. Slavka Likoviča 5a sami pridobijo soglasja od obeh lastnikov parcel, čez katere poteka omenjeni priključek za prekop zemljišč za potrebe sanacije), prav tako bo potrebno prekopati tudi Cesto Slavka Likoviča,**
- **oz. se v planu investicijskega vzdrževanja javnih vodovodov v Občini Jesenice za leto 2018 predvidi sredstva za izgradnjo novega (sekundarnega) cevovod dimenzije vsaj DN 50 mm, katerega se na obstoječe vodovodno omrežje preveže v vodovodnem jašku na Savski cesti. Posledično se obnovijo tudi vsi vodovodni priključki za stanovanjske hiše št. 3, 4, 4a, 5, 5a in 6 (vse Cesta Slavka Likoviča).**

Lep pozdrav !

Pripravil:
Vodja procesa oskrbe z vodo:
Roman Tomaš, dipl.san.inž.

Direktor:
Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.