

Vgradnja UV dezinfektorja na zajetju Peričnik
tloris objekta in zavarovanja gradbene jame

Jašek 3

Jašek 2

LEGENDA MATERIALOV:

Beton za vse konstruktivne elemente :

- beton C-30/37
- vodotesen beton (PV-II)
- XF2
- zaščitna plast armature: 4.5cm
- konstrukcija izdelana po sistemu "bele kadi"

Beton za stene:

- beton C-30/37
- vodotesen beton
- zaščitna plast armature: 4.5cm
- jašek izdelan po sistemu "bele kadi"

Velikost odprtne v stenah:

- glede na premer cevi (glej načrt montaže vozlišč)

Vsi delovni stiki; tesnitev po tehnologiji "Lespatex" ali boljši:

- bituminizirana trak širine 15cm, STRATHO BITUFLEX 150 tesnina pločevina + pritrdila (vešati mora polovico ali vsaj 5cm v spodnjo ploščo)
- delovni stik se izvede 15cm nad vogalom

Zasip:

- pečeno gramozno material
- frakcije 0-32mm - okroglozmat
- nevezljiv material
- Evz= 100-120 MN/m2
- Zbitost 95% po Proctorju

13-PUV4-Jasek za UV.dwg

Merilo = 1:20

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

PROJEKTA, HIDROTEHNIKA,
CESTA IN EKOLOGIJA d.o.o.
1118 Ljubljana
tel.: 041 350613, fax.: 059 025914

Uroš FERJAN, udg.

Uroš FERJAN, udg.

oktober 2021

1:20

13-PUV4-Jasek za UV.dwg

2/1 - načrt gradbeništv
načrt vgradnje UV dezinfektorja

E-204

PZI

2/1.G.4

- beton C-30/37
- vodotesen beton (PV-II)
- XF2
- zaščitna plast armature: 4.5cm
- konstrukcija izdelana po sistemu "be


Beton za stene:
 - beton C-30/37
 - vodotesen beton
 - zaščitna plast armature: 4.5cm
 - jašek izdelan po sistemu "bele kadi"

Velikost odprtne v stenah:
- glede na premer cevi (glej načrt montaže vozlišč)

Vsi delovni stiki; tesnitev po tehnologiji "Lespatex" ali boljši:
 - bituminizirana trak širine 15cm, STRATHO BITUFLEX 150 tesnilna pločevina + pritrnila
 (segat mora polovico ali vsaj 5cm v spodnjo ploščo)
 - delovni stik se izvede 15cm nad vogalom

Zasip:

- peščeno gramozen material
- frakcije 0-32mm - okroglozrnat
- nevezljiv material
- $E_v = 100-120 \text{ MN/m}^2$
- Zbitost 95% po Proctorju

		OBČINA JESENICE Cesta železarjev 6 4270 Jesenice		Izpolnil: _____ Datum: _____	
PROJEKTA, HIDROTEHNIKA, CESTA IN EKOLOGIJA d.o.o. Ulica bratov Učakar 108 1118 LJUBLJANA tel.: 041 350613, fax.: 059 025914		Vrednoti, izdati ob: _____ Datum: _____			
Ima li projekt: _____ Izpolnil ob: _____ Uroš FERJAN, u.dig.		Ime, šifra: _____ G-1488		Podpis: _____ Ime nobite: _____	
Izpolni: _____ Uroš FERJAN, u.dig.		G-1488		2/1 - načrt gradbenišva načrt vgrajenju UV dezinfektorja	
Datum: _____ Uroš FERJAN, u.dig.		G-1488		Številka projekta: E-204 Ime, šifra objekta: PZI	
Datum: _____ oktober 2002		Številka nobite: E-204/UV Datum: _____ 2/1.G.4		Datum: _____ 1.20	