OBČINA JESENICE

OBČINSKI SVET

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka: 900-1/2021
Datum: 29. 3. 2021

17.5 Alma Rekić – vprašanje - ustno
310. vprašanje 17. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 3. 2021 k 17. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE

Prosi za odgovor, kaj je s pitno vodo oz. ali so težave v popolnosti odpravljene.

S strani JEKA je bila na njihovi spletni strani zadnja analize vode objavljena leta 2017. Zanima jo, ali se ti podatki več ne objavljajo.

Blaž Račič
ŽUPAN

Vročiti:
- Župan – Občinski svet
- Dr. Gregor Hudrič – direktor občinske uprave
- Marko Markelj – direktor Komunalne direkcije (v vednost)
- Uroš Bučar – direktor JKP JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51, Jesenice
- Arhiv/spis

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
Cesta maršala Tita 51
4270 Jesenice

T 04 581 04 00
E info@jeko.si

www.jeko.si

Datum: 6.04.2021

Zadeva: Odgovor na vprašanje 310. 17. seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25.03.2021, Alma Rekić

1. Jeko d.o.o. upravlja z osmimi vodovodnimi sistemi, kjer izvajamo stalni notranji nadzor kakovosti pitne vode, s čimer uporabnikom zagotavljamo zdravstveno ustrezno pitno vodo. Če zaznamo neskladja, poiščemo vzrok in nato izvedemo ukrep za odpravo nepravilnosti, uporabnike pa o tem obvestimo.

Na vodovodnem sistemu Peričnik se srečujemo z dvema izzivoma, in sicer z mikrobiološkim in povišano motnostjo. Zaradi mikrobiološkega dejavnika tveganja vodo stalno obdelujemo, medtem, ko je ob povišani motnosti potrebno prekuhavanje pitne vode. To sta, skladno s pravilnikom o pitni vodi, trenutno edina možna načina za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode. Oba dejavnika tveganja sta povezana z naravnimi vplivi na napajalnem območju. Z leti se namreč samočistilna sposobnost vodonosnika zmanjša, okoljski vplivi pa so vedno večji (intenzivnejši kratkotrajni nalivi, potresi, napredovanje erozije v hudourniških grapah,...).

Z lastnico, Občino Jesenice, iščemo ustrezne rešitve. Ker gre za občutljivo območje napajalnega zaledja, je pomembno, da k reševanju pristopamo premišljeno in odgovorno. V zadnjih letih smo že izvedeli ukrepe, ki so vsaj delno pripomogli k izboljšanju stanja na vodnem viru Peričnik. Ob tem si prizadevamo, da bi bila uporaba kemikalij v procesu zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode čim manjša. S tem namenom skupaj z lastnico, Občino Jesenice, pridobivamo potrebno dokumentacijo za umestitev dezinfekcije z UV svetlobo.

V letošnjem letu se bo izvedel tudi telemetrijski daljinski nadzor zajetij in nadgradnja zapornih elementov z elektro pogoni, kar bo omogočalo avtomatsko izločanje. Prav tako bo letos izvedena II. faza hidrogeoloških raziskav. Pričakujemo, da bomo tako pridobili končne odgovore glede dejavnikov tveganja kot sta motnost in mikrobiološko onesnaženje.

V kolikor ne obveščamo drugače, je voda pitna brez omejitev in varna za uporabo.

2. Skladno s pravilnikom o pitni vodi so podatki o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode, pridobljenih pri monitoringu, uporabnikom na razpolago pri upravljavcu.

Pripravil:
Strokovna sodelavka za kontrolo kakovosti pitne vode
Elizabeta Mavrič, univ. dipl. ekolog

Direktor:
Uroš Bučar, univ. dipl. ekon.