

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**Naročnik:** OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice

**Predmet javnega naročila:** Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

**Št. zadeve:** 430-15/2020

**Datum:** 27. 3. 2020

**A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18), naročnik:

<b>Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice</b>
telefon: 04/5869 200
FAX: 04/5869 270
spletna stran: <a href="http://www.jesenice.si">http://www.jesenice.si</a>
matična številka: 5874335000
Davčna številka: SI39795888
Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila gradenj po odprtem postopku za **Poslovno cono Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**.

**OSNOVNI PODATKI O NAROČILU**

naslov naročila	Poslovno cono Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza
vrsta postopka	odprti postopek
področje	splošno področje
mesto objave	Portal javnih naročil
Številka objave na Portalu javnih naročil	JN002010/2020-B01
predmet naročila	gradnje
variantne ponudbe	niso dopustne in se ne bodo upoštevale
rok veljavnosti ponudbe	8. 9. 2020

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

**Projekt je sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020 (OP EKP 2014 – 2020).**

**Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokler in v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo.**

S spoštovanjem!

**Blaž Račič**  
**ŽUPAN**

## **B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB**

### **1. SPLOŠNA NAVODILA**

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v materialu, količini, načinu dela,...

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

**Projekt je prijavljen za sofinanciranje iz sredstev evropskega Kohezijskega sklada v okviru D drugega povabila dogovora za razvoj regij.**

**Projekt je sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, Prednostna naložba 3.1 Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020 (OP EKP 2014 – 2020).**

**Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokler in v kolikor ne bo izdana odločba o dodelitvi sredstev iz Kohezijskega sklada za predmetno operacijo.**

#### **1.1. ZAKONI IN PREDPISI**

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19)
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo)
- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

## **1.2. JEZIK**

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvorniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezn rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

### 1.3. KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Tea Jenkole  
E-poštni naslov: tea.jenkole@jesenice.si  
Telefonska št: 04/5869 224

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

### 1.4. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen dostop do razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika: <http://www.jesenice.si>.

Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Manca Miko, tel. št. 04/586 93 36), da se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.

### 1.5. ODGOVORI IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi odgovori.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

### 1.6. PREDLOŽITEV PONUDBE

#### Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do **11. maja 2020, do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je navedena v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil.

**POMEMBNO:**

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) mora ponudnik poslati po pošti ali dostaviti osebno naročniku v originalu (v papirni obliki) do poteka roka za prejem ponudb, to je do 11. maja 2020, do 10:00 ure, po pošti (priporočeno), v zaprti ovojnici, na naslov naročnika:  
OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 JESENICE.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ - Ponudba – Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza, 430-15/2020«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

**Umik / sprememba ponudbe**

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

**Odpiranje ponudb**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **11. maja 2020 in se bo začelo ob 10:30** uri na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično kreira »Zapisnik o odpiranju ponudb« z imeni ponudnikov in podatki iz dokumenta »Ponudba predračun«. Javni dostop do tega zapisnika se zaključi po 48 urah od odpiranja, naročniku in vsem ponudnikom pa je zapisnik še naprej dostopen.

### 1.7. OBLIKA PONUDBE

Ponudba se mora obvezno oddati v elektronski obliki, v sistemu e-JN.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo tudi morebitna navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni s to razpisno dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe v sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, zaželena je PDF oblika, specifikacijo predračuna ponudnik odda tudi v dokumentu Excel. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani in berljivi. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjene dokumenta« v \*.zip obliki. Ob tem morajo ponudniki upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 100 MB.

Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščenih oseb ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1 – ponudbeni obrazec, razen v primeru elektronskega podpisa ponudbe. Če zakoniti zastopnik ponudnika v e-JN elektronsko podpiše ponudbo, ni potrebno podpisati in žigosati posameznih obrazcev, razen obrazcev, ki so obvezni za podizvajalce in morajo biti podpisani s strani podizvajalca, obrazcev, ki so obvezni za sponudnike in morajo biti podpisani s strani sponudnika in referenčnih obrazcev, ki ga podpiše oseba, ki izda referenčno potrdilo. V kolikor ponudbo v e-JN elektronsko podpiše druga oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščenih oseb tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za partnerja v skupini.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščenih oseb. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, ki je pooblaščen za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani naročnika, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

### **1.8. ESPD**

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

### **1.9. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA**

V skladu z drugim odstavkom 90. člena ZJN-3 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

### **1.10. ZMANJŠANJE OBSEGA NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

### **1.11. DODATNO NAROČILO**

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe postopka s pogajanjem brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom.

V kolikor naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil obsega mogočih dodatnih gradenj in pogoje za njihovo oddajo, se predmetna točka šteje kot nerelevantna.

### **1.12. PREGLED IN PRESOJA PONUDB**

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjeki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjeki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali

dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računске napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računске napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudbo zavrnil:

- če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne soglašajo z odpravo ugotovljenih računskih napak;
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno določili ZJN-3 Zakona o javnem naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance ali Državno revizijsko komisijo.
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

### 1.13. OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo **objavil na portalu javnih naročil**. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. **Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.**

**Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.**

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika, lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
- b. za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
  - ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
  - bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;
- c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;
- d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:
  - nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;
  - drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;
- e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;
- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.

#### **1.14. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE**

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranjju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

### 1.15. PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk popisa del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). **V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke).** V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavržena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk in cene na enoto.

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

**Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja in jo bo naročnik smatral kot nedopustno. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.**

**Ponudnik je dolžan sam preveriti pravilnost formul v predračunu (excel) in sam odgovarja za njihovo pravilnost.**

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

**Izvedena dela se bodo obračunala po načelu »obračun po dejanskih količinah, potrjenih s strani strokovnega nadzora«.**

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
- stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sproti odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
- stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
- stroške začasnega deponiranja materiala;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
- stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.);
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati in stroške koordinatorja za varstvo pri delu;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenice institucije v RS;
- vsi stroški geodetskih posnetkov so upoštevani v dokumentaciji izvedenih del v kolikor ni v popisu del geodetski posnetek samostojna postavka,
- morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni stroški vključeni v ponudbeno ceno.

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30. dan od datuma prejema eRačuna. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

### **1.16. SKUPNA PONUDBA**

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

### **1.17. PONUDBA S PODIZVAJALCI**

V primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu, gre za podizvajalsko razmerje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalca,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

### **1.18. PRAVNO VARSTVO**

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Zahtevki za revizijo se vložijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevki za revizijo se lahko vložijo v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevki za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrežna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

### C. MERILO

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi **ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.**

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost, brez davka na dodano vrednost je najnižja.

V kolikor bosta imeli dve pravilni in samostojni ponudbi enako ceno, bo izbrana ponudba tistega ponudnika, ki ima boljšo bonitetno oceno.

Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe v skladu z določili 86. člena ZJN-3 zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.

**D. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI**

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

**Osnovni pogoji**

<b>POGOJ 1</b> <b>Nekaznovanost</b>	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila <u>gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa</u> tega gospodarskega subjekta ali ki ima <u>pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem</u>, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
<b>DOKAZILO</b>	<p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).</p> <p>Gospodarski subjekt naj predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.</p>
<b>NAVODILO / OPOMBA</b>	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoji</p> <p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoji</p> <p>Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

<b>POGOJ 2</b> <b>Plačani davki in prispevki</b>	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt <b><u>ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti</u></b> v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe <b><u>ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja</u></b> za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.</p>

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

<p><b>POGOJ 3</b></p> <p><b>Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil</b></p>	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v <b>evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami</b>.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.</p>
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

<b>POGOJ 4</b> <b>Prekršek v zvezi s plačilom za delo</b>	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila <b>v zadnjih treh letih</b> pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države <b><u>dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.</u></b></p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.
NAVODILO / OPOMBA	Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

**Poslovna in finančna sposobnost**

<b>POGOJ 1</b> <b>Bonitetna ocena</b>	Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali</li> <li>• izdano s strani Standard&amp;Poor`'s najmanj BBB ali</li> <li>• izdano s strani Fitch najmanj BBB ali</li> <li>• izdano s strani Moody`s najmanj Baa2.</li> </ul> Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj navedenimi ocenami.
--	--

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p> <p><u>Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

<b>POGOJ 2</b> <b>Sposobnost za</b> <b>opravljanje</b> <b>poklicne dejavnosti</b>	Gospodarski subjekt je <b>vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov</b> , ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.</p>

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.</p>

<b>POGOJ 3</b> <b>Blokade računov</b>	Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v šestih mesecih od izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni.
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p> <p><u>Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

<b>POGOJ 4 Zavarovanje</b>	Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR. Izbrani izvajalec je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s pogodbenimi določili. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje.
DOKAZILO	Ponudniki predložijo kopijo veljavne zavarovalne police
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

**Tehnična sposobnost**

<b>POGOJ 1 Reference za gradnje</b>	<p>Gospodarski subjekt mora navesti reference in sicer najmanj 3 reference:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vsaka v vrednosti najmanj <b>500.000,00 EUR brez DDV</b> (gradbena dela s področja izgradnje prometne infrastrukture, ...) v zadnjih 5 letih.</li> </ul> <p>Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 5 let od objave tega javnega naročila (t.j. vse reference, ki so se zaključile - predaja objekta naročniku - od vključno meseca objave pet let nazaj). Smiselno zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo deliti. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitve višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.</p>
/	<p>Gospodarski subjekti ponudbi priložijo izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Referenčna lista in izpolnjene ter s strani naročnikov (investitorjev oz. glavnih izvajalcev) potrjene Obrazce št. 9 – Referenčna izjava.</p> <p>Referenčna izjava mora biti izpolnjena in datirana, žigosana in podpisana s strani naročnika (investitorja oz. glavnega izvajalca) referenčnega dela in predložena na</p>

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

	<p>predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ali po vsebini enakovrednim.</p> <p>Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 5 let od objave tega javnega naročila (t.j. vse reference, ki so se zaključile v obdobju 5 let pred objavo tega naročila). Smiselno zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo deliti. V primerih, ko so bila gospodarskemu subjektu z enotno pogodbo dodeljena tudi druga dela, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitve višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, in podobno.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

<b>POGOJ 2</b> <b>Tehnični kader</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Gospodarski subjekt (vodilni partner v skupni ponudbi) mora imeti redno zaposlenih vsaj <b>3 (tri)</b> delavce z vsaj VI. Stopnjo izobrazbe ali višjo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del.</li> <li>Gospodarski subjekt (vodilni partner v skupni ponudbi) mora imeti redno zaposlenih vsaj <b>7 (sedem)</b> delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi načrtovanih del.</li> </ol>
DOKAZILO	<p>Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi priloži:</p> <p>Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnično osebje za izvedbo naročila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži <b>fotokopijo obrazca M-1</b> za redno zaposlene delavce (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer</li> </ul>

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

	brezposelnosti) ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da je delavec zaposlen pri ponudniku. – za delavce z vsaj VI. stopnjo izobrazbe pa priloži poleg zgoraj navedenih dokazil še kopijo diplome.
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

<b>POGOJ 3</b> <b>Tehnični kader</b>	Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre: <b>Vodja del</b> , ki izpolnjuje naslednje zahteve: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo gradbene smeri</li> <li>– vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščen inženir ali kot vodja del</li> <li>– zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi</li> <li>– v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje del po ZGO ali vodje del po GZ pri izvedbi enega (1) referenčnega dela izgradnje komunalne infrastrukture, v vrednosti minimalno 500.000,00 EUR brez DDV.</li> </ul>
DOKAZILO	Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji ponudbi priloži: Tehnično in kadrovske sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, Obrazcem št. 10 fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za vodja del ter Obrazcem št. 11 – Potrdilo. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivem obsegu, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika (investitorja oz. glavnega izvajalca) referenčnega dela in predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ali <b>po vsebini enakovrednim</b> .

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

NAVODILO / OPOMBA	opombe: Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

## **E. FINANČNA ZAVAROVANJA**

### **Zavarovanje za resnost ponudbe**

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: najmanj 18.000,00 EUR

Čas veljavnosti: najmanj do **18. 9. 2020**

Ponudnik mora predložiti originalno zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.

### **Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo**

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od roka za izvedbo del

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

### **Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi**

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: Najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

## F. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### UVOD

S ciljem ureditve komunalne infrastrukture v poslovni coni se je Občina Jesenice odločila izvesti izgradnjo ceste, meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije in cestne razsvetljave, ureditev obsega tudi kolesarske površine in površine za pešce v območju.

Območje načrtovane poslovne cone Jesenice zajema območje bivše Železarne Jesenice, ki predstavlja danes degradirano območje v središču mesta. V preteklosti je bila na opuščeni zemljiščih še vrsta objektov, ki so bili neuporabni za nove dejavnosti in so predstavljali veliko oviro v smislu možnosti razvoja novih dejavnosti. V prvi fazi izvedbe projekta (od leta 2001 do 2006) se je večino opuščeni objektov že porušilo. Na območju opuščeni zemljišč je ostalo industrijsko degradirano območje, ki je služilo poslovnim potrebam bivše Železarne Jesenice. Kapaciteta komunalnih vodov je bila predimenzionirana za kakršnokoli novo, drugačno uporabo.

Projekt Poslovna cona Jesenice je bil ob nastanku razdeljen v dve fazi. Prva faza je že bila realizirana (do leta 2006), za del druge faze, ki je predmet razpisa, pa so bila pridobljena potrebna zemljišča in zgrajena kanalizacija z navezavo na Centralno čistilno napravo Jesenice. Na območju izgradnje je bila delno že zgrajena fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, telekomunikacijska kanalizacija, javna razsvetljava. Zgrajene objekte (jaške, peskolove) bo zaradi zamika osi od prvotno predvidenega potrebno prestaviti (porušiti) in višinsko prilagoditi niveleti predvidene ceste.

Izvajalec del mora med gradnjo omogočiti dostop do objektov preko območja gradnje.

### CESTA

#### TEHNIČNI OPIS

##### Konfiguracija terena in geološki pogoji

Gre za območje, kjer so bile postavljene industrijske hale v sklopu Železarne Jesenice. Območje se nahaja ob levem bregu reke Save. Teren naravno pada proti vzhodu. Po geološki zgradbi povrhnjico sestavljajo ugaski, drobirji opeke, humozne glin, karbonatnih oblic, peščenega proda in raznih drugih pretežno kovinskih vključkov.

##### Geologija in dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je določeno na podlagi predhodno izdelanega Geomehanskega poročila pod št. 1-60/2004. Poročilo je bilo pripravljeno v sklopu projekta »Poslovna cona Jesenice z infrastrukturo-nadaljevanje-os C, PGD, PZI v letu 2004, avtorja podjetja PNZ d.o.o. iz Ljubljane. Pri dimenzioniranju voziščne konstrukcije smo ga v celoti upoštevali.

#### INDUSTRIJSKA CESTA

Debelina [cm]	Oznaka	Opomba
4,0	AC surf 8 B50/70, A3	Obrabna plast bitumenskega betona
7,0	AC 22 base B50/70, A3	nosilna plast bituminiziranega drobljenca
25,0	TD 32	Tamponski drobljenec
50,0	D64	Zmrzlinško odporna gramozna-kamnita greda
86,0		Skupna debelina

**PREČNA CESTA c**

Debelina [cm]	Oznaka	Opomba
4,0	AC surf 8 B50/70, A2	Obrabna plast bitumenskega betona
7,0	AC 22 base B50/70, A3	nosilna plast bituminiziranega drobljenca
25,0	TD 32	Tamponski drobljenec
50,0	D64	Zmrzlinško odporna gramozna-kamnita greda
86,0		Skupna debelina

**Hidrološke razmere**

Na obravnavanem območju ni vodotokov. Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je nivo podtalnice globoko pod terenom.

**Urbanizem in pozidava**

Območje Poslovne cone Jesenice – 2. FAZA je še zaenkrat nepozidano. Na severnem delu območja ob Povezovalni cesti so obnovljene industrijske hale, ki že služijo svojemu namenu.

**Faznost izgradnje**

Izgradnja Industrijske ceste in Prečne ceste C fazna gradnja ni predvidena, je pa možna v tem smislu, da se v prvi fazi zgradi Industrijska cesta, v drugi pa Prečna cesta C.

**TEHNIČNI ELEMENTI****Trasirni elementi**

Računska hitrost: glede na namen cest je izbrana računsko hitrost  $V_r = 40$  km/h.

**Horizontalni elementi:**

V skladu z veljavnim Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. št. 91/2005), za predvideno računsko hitrost, prehodnice niso potrebne.

**Industrijska cesta:**

Minimalni elementi so:

Računska hitrost 40 km/h  $R_{min} = 271,35$ m

**Prečna cesta C:**

Minimalni elementi so:

Računska hitrost 40 km/h  $R_{min} = 200$ m

**Vertikalni elementi:**

Vzdolžni sklon cest je prilagojen konfiguraciji terena in bodočim priključkom do parcel.

**Industrijska cesta:**

Minimalni elementi so:

- konkavna zaokrožitev  $R_{vmin} = 15611$ m
- konveksna zaokrožitev  $R_{vmin} = 12483,3$ m

**Prečna cesta C:**

Minimalni elementi so:

- konkavna zaokrožitev  $R_{vmin} = 595,6$ m
- konveksna zaokrožitev  $R_{vmin} = 741,4$ m

**Prečni skloni**

Prečni sklon je odvisen od poteka horizontalnih elementov ter upoštevanje računskih hitrosti. Ker gre za ceste v naselju kjer gre za mirujoči promet, smo upoštevali še kriterij prilagajanje cest obstoječi infrastrukturi in bodočih priključkov do parcel.

Industrijska cesta:

- maksimalni prečni sklon 3,1%

Prečna cesta C:

- maksimalni prečni sklon 3,3%

**Priključki:**

Na obravnavanih cestah so predvideni naslednji priključki:

Industrijska cesta:

- V km 0+250 – levo: Prečna cesta A
- V km 0+250 – desno: uvoz do obstoječega objekta
- V km 0+805-levo: Prečna cesta C

Prečna cesta C:

- V km 0+160 – levo: obstoječ priključek na Povezovalno cesto

**Ureditev prometa kolesarjev in pešcev**

Ob Industrijski cesti se ob levem robu ceste na celotni dolžini obravnavanega odseka uredi pločnik širine 1,60m. Prav tako se ob desnem robu Industrijske ceste uredi še dvosmerna kolesarska steza širine 2,50m, ki je ločena od vozišča z zelenico. Na Prečni cesti C ni predvidenega pločnika in površin za kolesarje.

**Prehod za pešce in kolesarje**

Prehodi za pešce se uredijo na krakih Prečne ceste A in Prečne ceste C. Prehodi za kolesarje pa na Industrijski cesti.

**Karakteristični prečni profil**

- Industrijska cesta:

nivojsko ločen pločnik	1,60m
vozišče	2 x 3,00 = 6,00m
zelenica	1,50m
dvosmerna kolesarska steza	2 x 1,25 = 2,50m
bankina	0,50m
NPP skupaj	= 11,60m
- Prečna cesta C:

Bankina	0,50m
vozišče	2 x 3,00 = 6,00m
mulda	0,50m
bankina	0,50m
NPP skupaj	= 7,50m

Razširitve vozišča v krivinah niso potrebna.

**OPIS PROJEKTHNIH REŠITEV****Ureditev Industrijske ceste**

Cesta predstavlja ključno povezavo med vzhodom in zahodom Poslovne cone. Cesta je speljana na skrajnem južnem robu Poslovne cone in se v nadaljevanju (izven meje obdelave) navezuje na regionalno cesto. Namen ureditve ceste je zagotovitev normalnega dostopa do parcel potencialnih podjetij, ki bodo znotraj kompleksa opravljali svojo dejavnost. Ob levem robu ceste se uredi pločnik širine 1,60m, ob desnem robu pa dvosmerna kolesarska steza z vmesno zelenico širine 2,50m.

### **Ureditev Prečne ceste C**

S pravokotnim priključevanjem iz Industrijske ceste, je proti severu speljana t.i. Prečna cesta C. Cesta je del novogradnje in del rekonstrukcije. Meja obdelave se zaključí pri poslovnem delu objekta »Rotomatika«.

#### **Priključki inuvozi**

Na Industrijski cesti smo upoštevali ob levem robu ceste priključek v km 0+250. Prav tako je v km 0+250 predviden uvoz na desni strani do obstoječega objekta (znižani robniki). Priključek za Prečno cesto C je umeščen ob levem robu ceste, v km 0+805.

Na Prečni cesti C se v km 0+160 nahaja obstoječ cestni priključek za Povezovalno cesto.

### **Preddela**

Ob trasi in na sami trasi ni objektov, ki bi jih bilo potrebno predhodno odstraniti.

V km 0+651 je pod kotom 160 speljan industrijski tir železnice. Industrijski tir ni več v uporabi, zato se v celoti odstrani, vključno s spodnjim ustrojem železniške proge.

Zakoličbo osi je potrebno izvesti na osnovi količbenih podatkov in iz podanih poligonskih točk.

Rezanje in rezkanje obstoječega asfalta za vklop v obstoječe stanje, zavarovanje in označitev gradbišča ter objava začetka del z obvestili uporabnikom cest preko medijev (radio, lokalni program na CaTV in oglasi v časopisih).

### **Zemeljska dela**

Med zemeljska dela uvrščamo široke izkope, izkope jarkov za položitev komunalnih vodov, planum temeljnih tal ter zasipi in humusiranje površin ob cesti. Globina izkopov je sicer določena s projektom, vendar se le ta lahko spremeni, če nosilnost tal ni ustrezna. Zato pred izvedbo nasipov in kamnite grede, nosilnost temeljnih tal potrdi geomehanik. V primeru neustrezne nosilnosti temeljnih tal, je potrebno temeljna tla poglobiti ali vgraditi geotekstil na projektirano koto za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 kN/m<sup>2</sup> do 14 kN/m<sup>2</sup>.

### **Spodnji ustroj**

Kamnito posteljico – gredo, se izvede iz kamnitega materiala (drobljenec, prod) in iz deponiranega materiala obstoječe voziščne konstrukcije. Deponiran material se lahko vgradi pod pogojem, da kvaliteto materiala potrdi geomehanik. Manjko se dopolni z drobljencem ali prodcem D 64 iz stranskega odvzema.

Zgoščenost v kamniti posteljici vgrajenega materiala mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopek po Proctorju.

Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR>10% oziroma E<sub>vd</sub>>40 Mpa, E<sub>v2</sub>>80 Mpa.

Za navezno nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgoščenost v kamniti posteljico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju najmanj 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopek po Proctorju.

Na planumu kamnite posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR>10% oziroma E<sub>vd</sub>>45 Mpa, E<sub>v2</sub>>100 Mpa.

### **Zgornji ustroj**

Zgornji ustroj voziščne konstrukcije sestavlja tamponski drobljenec TD32 minimalne debeline 25cm. Material je potrebno v celoti pripeljati iz kamnoloma oziroma separacije.

Nepropustno plast voziščne konstrukcije sestavlja nosilna plast bituminizirane zmesi asfalta AC22 base B50/70, A3. Asfalt se vgrajuje s finišeřjem v debelini 7cm.

Obrabni sloj voziščne konstrukcije sestavlja obrabna plast bituminizirane zmesi asfalta AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 4cm.

Pločniki in kolesarske steze se izvedejo v sloju tamponskega prodca TD32 minimalne debeline 20cm in asfaltu AC 8 surf B70/100 v debelini 5cm.

### **Odvodnjavanje**

Pri projektiranju odvodnje cest, smo upoštevali dva kriterija:

Za ceste, ki so v nasipu nad niveleto terena, se na cestah upošteva nalive dežja s pogostostjo p=5 (5 letna povratna doba) in ustreznim trajanjem odtoka ter retenzijo omrežja (tabela na strani 13 TSC 03.380 Odvodnjavanje cest – osnutek, april 2004).

odvodnjavanje cest in pločnikov je dimenzionirano v skladu z veljavnim Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. 91/2005). Pravilnik navaja v 43. členu, da se za zbirno cesto upošteva jakost naliva 170 l/sek,ha).

V primeru, da znaša PLDP do 12.000 EOv na koncu planske dobe, se lahko predvidi disperzna odvodnja meteornih voda z vozišča ceste. Točkovno odvodnjavanje je odvodnjavanje padavinskih voda z javnih cest na lokacijo skupnega izpusta, na kateri morajo biti izvedeni ukrepi za zadrževanje voda in dodatno čiščenje, kadar so

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

preseženi kriteriji iz »Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS št. 47/05)«.

Izhodišče za določitev načina ureditve odvodnjavanja je uradno objavljena prometna obremenitev, izražena z EO.V. Pri novogradnjah se upošteva 20 letno plansko obdobje. Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS št. 91/05) v 10. čl. določa plansko dobo: za novogradnje 20 let, za rekonstrukcije pa 10 let.

V našem primeru je urejena po cevovodih do primarne kanalizacije oziroma jaškov.

Hidravlični izračun

Višine vtokov nam niso bile znane. Naročnik nam je podal le približne višine. Točno višino vtoka smo pridobili le za jašek, ki se nahaja ob križišču s priključkom Prečne ceste C. Primarni vod meteorna kanalizacije iz Prečne ceste C je speljan ravno v ta jašek.

Industrijska cesta

Je že urejena meteorna kanalizacija. S požiralniki se direktno navezujemo na jaške, ki so locirani praktično vsakih 15m.

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, ki povezujejo požiralnike in obstoječe jaške.

**Objekti in zidovi**

Objektov in zidov ni.

**Ureditev in zaščita brežin**

- Nasipne in vkopane brežine se izvedejo v naklonu 1:1,2

**Objekti in zidovi**

Ni predvidenih rušitev objektov.

**Začasna deponija materialov**

Pri izvajanju zemeljskih del bo prihajalo do viškov materiala, katere se bo odlagalo na začasni ali trajni deponiji oziroma oddaji predelovalcu gradbenih odpadkov. Materiali, kot so izkopen tamponski sloj iz makadamskega vozišča, se lahko uporabi pri vgradnji v nasipe, če ustreznost kvalitete potrdi geomehanik. Deponiran humus se prav tako porabi za humusiranje brežin. Za ostali material (izkopani in porušeni) se za njihovo nadaljnje ravnanje opredeli v Načrtu z ravnanjem z odpadki, ki je sestavni del projekta.

**Tehnologija gradnje**

Način izvajanja del je odvisen od izvajalca del in izbrane tehnologije. Vsekakor pa je potrebno opozoriti na striktno izvajanje faz.

Obvezna je zakoličba in skrbna obeležba predvidene trase zakoličba osi in postavitve prečnih profilov. Po zakoličbi trase, se izvedejo zemeljska dela, postavijo se zbirni jaški, izvede drenaža planuma in postavijo požiralniki. Pred izdelavo planuma, morajo biti vgrajene povezovalne cevi med požiralniki in ješki in drenaže. Nato pristopimo k izdelavi planuma ceste. Planum spodnjega ustroja mora biti zbit do 80Mpa, da preprečimo morebitne posedke, planum pločnika in priključkov je potrebno utrditi do potrebne zbitosti 60 Mpa. Na vrhu spodnjega ustroja, to je na planumu asfalta pa je potrebno zagotoviti nosilnosti vozišča 120 MPa, pločnika in priključkov 100 MPa.

Nato se pristopi k izvedbi zgornjega ustroja cest, vgrajevanje tampona s potrebnim zbijanjem ter vgrajevanje in valjanje asfalta. Na koncu izvedemo prometno ureditev z montiranjem prometnih znakov.

Izvajalec del je dolžan v max. možni meri izvajati dela mehanizirano, izbor mehanizacije pa podrediti tehnološkim in kvalitativnim zahtevam ter terenskim danostim. Posebno opozarjam na izpolnjevanje zahtev kvalitete, kot so predpisane s Splošnimi in Posebnimi tehničnimi pogoji.

**Ureditev prometa v času gradnje**

Začasna prometna ureditev je odvisna od izbrane tehnologije in gostote prometa. Vsekakor pa je potrebno opozoriti na striktno izvajanje faz. Med gradnjo bodo pri Rotomatiki potrebne delne zapore ceste z različnim usmerjanjem prometa (ročno, prometni znaki, semaforji) in popolne zapore ceste.

**KOMUNALNI VODI**

Karta obstoječih komunalnih vodov je izdelana na podlagi geodetskega posnetka terena in prejetih digitalnih podlog naročnika od projektov izvedenih del (PID).

**Obstoječi komunalni vodi**

- Meteorna kanalizacija v Industrijski cesti
- Fekalna kanalizacija v Industrijski cesti
- TK vod, ki je speljan vzporedno južno od Industrijske ceste

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- plin, ki je prav tako speljan vzporedno južno od Industrijske ceste in
- NN podzemni elektro vod
- Vodovod je speljan vzporedno ob levem robu Industrijske ceste in Prečne ceste C.

**Predvideni komunalni vodi**

Meteorna kanalizacija:

Na Industrijski cesti so predvideni le sekundarni vodi, ki se navezujejo na obstoječo kanalizacijo.

V Prečni cesti C je potrebno urediti celotno kanalizacijo, ki je speljana s primarnim vodom do obstoječega jaška, ki je lociran ob desnem robu Industrijske ceste nasproti priključka s Prečno cesto C.

Fekalna kanalizacija:

Nov fekalni vod kanalizacije je predviden v Prečni cesti C. Kanalizacije se naveže na jašek, ki je lociran ob desnem robu Industrijske ceste nasproti priključka Prečne ceste C.

Javna razsvetljava:

Se uredi ob desnem robu Industrijske ceste med robom vozišča in robom kolesarske steze, v zelenici. Obstoječa se po potrebi odstrani skupaj z izkopi.

**PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA**

V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) so na obravnavanih cestah predvideni prometni znaki velikostnega razreda 1 - 3. Na krakih Industrijske ceste (2), sta predvidena prehoda za pešce, pri prečkanju Industrijske ceste pa so predvideni 4 enosmerni prehodi za kolesarje. Območje prehodov za pešce smo opremili še s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne osebe. Prav tako se v skladu s TSC 02.210:2012 (varnostne ograje, pogoji in način postavitve) na območjih nevarnih mest predvidi postavitve varnostnih ograj, katerih tip in nivo zadrževanja so odvisni od vrste nevarnega mesta.

**Horizontalna signalizacija in talne označbe**

Horizontalna signalizacija posreduje udeležencem v cestnem prometu kompletne informacije in zahteve za pravilno vožnjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane označbe na vozišču.

Lastnosti talnih označb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN 1436+A1:

- Drsnost (SRT);  $\geq 45$  mcd/luxm<sup>2</sup>, razred S1,
- Nočna vidnost v suhih razmerah (RL);  $\geq 200$  mcd/luxm<sup>2</sup>, razred R4
- Nočna vidnost v mokrih razmerah (Rw);  $\geq 50$  mcd/luxm<sup>2</sup>, razred RW3
- Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd);  $\geq 160$  mcd/luxm<sup>2</sup>, razred Q4
- Faktor svetlosti ( $\beta$ );  $\geq 0,40$  mcd/luxm<sup>2</sup>, razred B3.

Vzdolžne označbe:

- ločilna neprekinjena črta 5111 širine 12cm,
- robna neprekinjena črta 5112 širine 12 cm,
- kratka prekinjena črta 5123 (1/1/1) širine 10cm (kolesarski pasovi) in širine 12 cm na vozišču,
- ločilna prekinjena črta 5121 (5/10/5) širine 12cm,
- kratka široka prekinjena črta (3/3/3), širine 50cm,
- ločilna neprekinjena črta 5111 širine 10cm (kolesarski pasovi).

Prečne označbe:

- prekinjena široka prečna črta 5212 (0.80 x 0.40m),
- prehodi za pešce 5231 (širine 0.50m in dolžine 4m),
- prehodi za kolesarje 5232, (0.50/0.50m),
- prehodi za kolesarje v sklopu križišča (na prehodih) se označijo z asfaltno prevleko za kolesarske steze »prometno rdeče barve po RAL 3020 v širini 1x20cm in debelini nanosa 3 - 5mm.

Druge linijske in ploščinske označbe:

- polja za usmerjanje prometa 5314-2 (šrafura pod kotom 30° z širino vzporednih črt 20 cm ter medsebojnim 60 cm razmakom).

Simboli na prometnih površinah:

- križišče oziroma cestni priključek s prednostno cesto 5604.

### Vertikalna signalizacija

Znake je potrebno postaviti v skladu s priloženimi risbami. Ta signalizacija voznika opozarja, usmerja ter mu posreduje informacije in zahteve za pravilno vožnjo ter pravočasno ukrepanje. Skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19) so vsi znaki razdeljeni v štiri velikostne razrede. Velikost znakov je odvisna od najvišje dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h.

Velikosti znakov

Za območje regionalne ceste in krožnega križišča velja:

- okrogli znaki:
  - o premer kroga 30 - 60 cm,
- pravokotni znaki:
  - o 30 x 30 cm – 35 x 35 cm
  - o 40x40cm.
- trikotni znaki:
  - o dolžina stranice 45 - 90 cm.

Oblika in barva znakov je določena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1 – Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, svetlobnih značilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne površine v prostoru.

Znaki so razdeljeni v tri razrede svetlobne odbojnosti površine znakov (RA1, RA2, RA3).

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.

Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi dolžine 1.0 m in cevi  $\varnothing$ 30 cm.

Izvedba prometnih znakov

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1,
- pritisk vetra – razred WL5,
- dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1,
- najmanjša dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4,
- prebadanje znaka – razred P3,
- robovi plošče znaka – razred E2.

Hrbtina stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.

Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne me biti svetlobno odbojna, nameščena mora bit na spodnjem desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zaščitnim kotnim profilom za ojačitev prometnega znaka.

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

- aluminijaska pločevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija
- jeklo, antikorozivno – zaščiteno z vročim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in vezne materiale.

Podporne konstrukcije znakov

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom v I.coni vetra in obremenitvi s snegom.

Postavitev prometnih znakov

Višina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob postavitvi:

- ob vozišču 1.50 m nad višino roba vozišča ali odstavnega pasu, ob katerem je znak postavljen,
- nad površinami za pešce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvišjim robom prečnega profila površine, nad katero je postavljen.

Vodoravna razdalja med robom vozišča ali odstavnega pasu in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti:

- na cestah zunaj naselja najmanj 0.75 in ne več kot 1,60m.

**Oprema za zavarovanje prometa****•Varnostne ograje (JVO)**

Skladno z upoštevanjem ZVZeIP – 98. člena, je progovni pas industrijskega tira širok 4,5m od osi skrajnih tirov. Predvidena dvosmerna kolesarska pot se približa industrijskemu tiru na krajši razdalji kot je to z zakonom določeno.

JVO se postavi tako, da je najbližji rob varovalne ograje (odbojnik), oddaljen minimalno 0.50m od roba površine za kolesarje. S to razdaljo ne posegamo v svetli profil kolesarja.

Predvidena je postavitve osnovnega tipa varnostne ograje N1, saj gre le za varovaje kolesarja.

Natančnejša (mikro)lokacija in izvedba JVO je razvidna iz priloženih situacij prometne ureditve M 1:250.

Ob Industrijski cesti se prav tako postavijo drogovi JR, ki so v »klasični« izvedbi. Ti drogovi (oblika in višina) so že postavljeni na odseku TC LIDL.

Natančna lokacija postavitve drogov JR je prav tako razvidna iz situacije prometne signalizacije in opreme v merilu M 1:250, podrobneje pa iz načrta JR.

**•Žičnata ograja**

Med industrijskim tirom in kolesarsko stezo se vgradi tudi žičnata ograja. Stebri fi 80 mm, velikost okenc 50x50mm, barva zelena RAL 6005.

**Tehnične rešitve za slepe in slabovidne**

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS št. 99/2015), morajo biti prehodi za pešce opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami skladno s predpisi o univerzalni gradnji ter dostopnosti in uporabnosti grajenega okolja.

Taktilne oznake v pomoč slepim in slabovidnim osebam

Taktilne oznake delimo glede na funkcijo v več različnih skupin in sicer:

- Vodilne oznake, ki slepemu nakažejo bližajoči se prehod za pešce, ter služijo vodenju po prostoru; (bela, rebrast raster)
- Opozorilne oznake, ki naznanjajo, da se približujemo prehodu čez cesto, stopnicam itd, uporabljene so tudi na križišču več poteh; (bela, čepkast raster) in
- Kontrastne oznake, (temna, gladka), služijo za vizualni kontrast v pomoč slabovidnim osebam ter tipni kontrast v pomoč slepim osebam; Kontrastne oznake v območju asfaltnih površin niso potrebne, saj asfalt s svojo teksturo in barvo zagotavlja zadosten kontrast glede na bele taktilne oznake.

Geometrijske lastnosti taktilnih plošč

Geometrijske lastnosti plošč so določene s standardom SIST ISO 1186:2016.

Uporabljeni materiali taktilnih plošč

Betonske plošče se polagajo v pesek granulacije 0/4 debeline 2 cm na dobro utrjeno podlago, na mestih večje obremenitve, pa v mikroarmiran podložni beton debeline 10cm. Stiki med taktilnimi ploščami se zatesnijo s trajno elastično zmesjo, stiki med betonskimi ploščami in asfaltno površino se zatesnijo s bitumenskim trakom.

Čez prehod za pešce so zaradi kompleksnosti križišča na vozišču predvidene vodilne linije, izdelane s hladno brizgano struktarno plastiko.

Življenjska doba nanosov iz strukturne plastike je približno 3 leta, v odvisnosti od obremenitev, zato je vsake 3 leta potrebna obnova nanosov.

Vgradnja

Plošče se vgradijo tako, da je osnovna površina plošče višinsko poravnana z asfaltom in da lahko deževnica nemoteno odteka (zamik med vodilnimi ploščami 1cm).

Podlaga pod ploščami mora biti ustrezno utrjena in izravnana, da se plošče ne posedajo.

Postavitve taktilnih oznak

Princip postavitve taktilnih oznak predvideva najprej orientacijo slepe osebe ob zgradbah oz. ob robniku. V območju prehoda slepi zazna začetek vodenja. Če slepi sledi nakazani smeri lahko varno prečka prehod čez cesto, ter varno nadaljuje pot na pločniku, saj ga taktilne oznake vodijo do najbližjega smiselne orientacijske točke.

KATASTER

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Katastrski načrt je bil podrobno obdelan v PGD dokumentaciji in je sestavni del načrta. Podlogo s katastrskimi mejami (DKN) smo pridobili na geodetski upravi.

**POPIS DEL**

Popis del je izdelan na osnovi popisa del in posebnih tehničnih pogojev za opremo cest – tender SCS YU ISBN 86-84471-10-5 iz leta 1989, kasnejših dopolnitev izdanih v TSC od leta 2003 dalje in posebnih tehničnih pogojev – opisi del iz leta 2006.

**ZAKOLIČBENI PODATKI**

Risba z zakoličbenimi podatki je priložena v vodilni mapi PGD dokumentacije. Ker je celoten načrt PZI predan naročniku v digitalni obliki, ni potrebe, da se posebej pripravljajo zakoličbeni podatki. Izvajalec del si iz digitalnih risb poišče podatke, ki jih v danem trenutku potrebuje na terenu.

Risbe vsebujejo:

- glavne točke osi
- detajlne točke osi
- topografije geodetskih poligonskih točk
- konture cest in križišč
- točke lokacij jaškov in požiralnikov

Trase cest so postavljene v absolutni koordinatni sistem. Uporabljene so poligonske točke inčasne poligonske točke. S koordinatami poligonskih točk razpolaga geodet (zakoličbo trase namreč običajno opravi isti geodet, ki je izdelal geodetski posnetek terena).

V času izvajanja del je možno uporabljati reperje in geodetske poligonske točke kotčasne višinske točke, prav tako je možno uporabiti tudi poligonske točke operativnega poligona.

Pred začetkom izvajanja del je potrebno obnoviti os ceste, predlagam zakoličbo analitične osi.

V situacije zakoličbe smo vrisali in kotirali robove priključkov in radije po robu.

**ZAKLJUČEK**

Potrebna dokumentacija in dovoljenja do pričetka gradnje

Pred pričetkom izvedbe del, mora izbran izvajalec del imeti na gradbišču vso dokumentacijo, ki je z zakonodajo predpisana.

Za vse spremembe in eventualna odstopanja od dokumentacije je potrebno ustrezno pisno soglasje projektanta.

**FEKALNA KANALIZACIJA****SPLOŠNO**

Obravnavan sistem predstavlja dograditev kanalizacijskega sistema na tem območju Občine Jesenice in s tem omogoča celostno odvodnjo komunalnih odpadnih vod iz obravnavanega območja. Kanalski sistem, ki je predmet tega načrta je zasnovan kot gravitacijski sistem z ločenim načinom odvodnje. Predviden kanalski sistem se v celoti navezuje na obstoječ kanalizacijski sistem iz katerega je končna dispozicija odpadnih voda urejena v ČN Jesenice. Predmet tega načrta je gravitacijski komunalni kanal.

**OBSTOJEČE STANJE**

Območje načrtovane poslovne cone Jesenice zajema območje bivše Železarne Jesenice, ki predstavlja danes degradirano območje v središču mesta. V preteklosti je bila na opuščeni zemljiščih še vrsta objektov, ki so bili neuporabni za nove dejavnosti in so predstavljali veliko oviro v smislu možnosti razvoja novih dejavnosti. V prvi fazi izvedbe projekta (od leta 2001 do 2006) se je večino opuščeni objektov že porušilo. Na območju opuščeni

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

zemljišč je ostalo industrijsko degradirano območje, ki je služilo poslovnim potrebam bivše Železarne Jesenice. Kapaciteta komunalnih vodov je bila predimenzionirana za kakršnokoli novo, drugačno uporabo.

Projekt Poslovna cona Jesenice je bil ob nastanku razdeljen v dve fazi. Prva faza je že bila realizirana (do leta 2006), za del druge faze pa so bila pridobljena potrebna zemljišča in zgrajena kanalizacija z navezavo na Centralno čistilno napravo Jesenice in vodovod na trasi predvidene ceste do meje obdelave.

Območje obdelave obsega Nadaljevanje Fužinske ceste po Cesti železarjev z odcepom »cesto C« kjer je predviden gravitacijski fekalni kanal v dolžini 203,10m.

**VODOVARSTVENA IN DRUGA VARSTVENA OBMOČJA**

Območje obdelave, kjer je predvidena izgradnja kanala se ne nahaja v varstvenih območjih.

**POSEGI NA ZEMLJIŠČA**

Predviden kanal v sklopu projektne dokumentacije posega na naslednja zemljišča:

Kanalski niz N0

1247/45, 1247/140, 1247/142, vse k.o. Jesenice

**TEHNIČNE REŠITVE****KONCEPT ODVODNJE**

Koncept odvodnje v obravnavanem projektu je zasnovan kot gravitacijski sistem v ločenem načinu odvodnje.

Gravitacijski sistem v ločenem načinu odvodnje pomeni, da se komunalne odpadne vode iz objektov na obravnavanem območju vodijo z gravitacijskimi PVC vodotesnimi cevmi do PE revizijskih jaškov, ki so smiselno locirani na trasi kanalov. Celotni kanalizacijski sistem se navezuje na obstoječo kanalizacijo. Kanalizacijski vod sestavljajo PVC cevi (meteorni kanal – ni del tega načrta) ter PE revizijski jaški.

Kjer je namen kanalizacije izključno komunalna kanalizacija v ločenem sistemu odvodnje, je potrebno odpadne vode iz industrije (industrijske vode) priključiti na kanalizacijski sistem preko lastnih industrijskih čistilnih naprav (predčiščenje). Iztok v komunalno kanalizacijo mora ustrezati Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).

Na sistem se ne sme priklopiti kanalizacija iz kmetijskih objektov (iztoki hlevske kanalizacije-gnojnica in gnojevka). Na sistem ne smejo biti priključene meteorne vode.

**PRIKLJUČKI NA OBSTOJEČE OMREŽJE**

Predviden kanalizacijski vod, ki je obdelani v tej projektni dokumentaciji se priključuje na obstoječ kanalizacijski sistem za odvodnjo komunalnih odpadnih voda.

Podatke o vodih obstoječe komunalne kanalizacije smo pridobili od upravljavca.

**PREDVIDENI VODI KANALIZACIJE**

Predviden je ločen gravitacijski kanalski sistem, ki ga sestavlja sledeči niz:N0

Dolžina predvidenega kanalizacijskega sistema znaša: 203,10 m.

IME KANALSKEGA NIZA	DOLŽINA (m)	IZTOK	ČRPALIŠČE
N0	203,10	obstoječ sistem	X
SKUPAJ	203.10m		

**OPIS TRASE POSAMEZNEGA KANALSKEGA NIZA**

V nadaljevanju tehničnega poročila, je podan detajlnejši opis trase kanalskega niza.

Kanalski niz N0

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Kanalski niz N0 poteka po vozišču novopredvidene ceste »C« v smeri juga do območja predhodno zgrajenega fekalnega kolektorja, kjer se priključi na obstoječ jašek komunalne kanalizacije (K.I. 551,81) kjer se pred priključenjem križa z že obstoječo meteorno kanalizacijo, ki kota dna cevi poteka na 552,16 m.n.v. Pri križanju se kanalizacijska cev polno obbetonira z betonom C16/20.

Predviden kanalski niz N0 sestavlja 10 PE revizijskih jaškov in sicer DN800 do 2 m globine, ter PVC DN250 kanalska cev. Morebitni hišni priključki se izvedejo izključno na telo revizijskega jaška (izvedba morebitnega priključka s kronsko navrtavo in uporabo gumi rebrastega tesnila). Dolžina niza znaša 203,10m, sklon nivelete znaša 5%, zadnji odsek pa 4%.

#### JAKŠKI

Vsi jaški so predvideni kot tipski, PE revizijski jaški v velikosti DN800 do 2 m globine. Dno jaška ima oblikovano muldo. Na vrhu jaška je nameščen pokrov iz nodularne duktilne litine. Pokrovi jaškov javne kanalizacije morajo imeti zaklep in tesnilo proti ropotu. Pokrovi so nosilnosti 400 kN v območju povoznih površin, premera 600 mm. Okvir pokrova mora biti vdolan v armirano betonski venec debeline 20 cm. Pokrovi jaškov morajo biti izdelani v skladu s standardom SIST EN 1917. Vsi jaški se vgradijo na podložni beton C12/15, v debelini 10 cm, ali na dobro utrjeno peščeno posteljico.

Predvideni so polni pokrovi, brez odprtini (primer : Livar, D400, EN 124, art. 604) in pokrovi z odprtini. Odsek z zaprtimi pokrovi ne sme biti daljši od 200 m (obvezno se na vsakih 150 m izvede pokrov z odprtino).

#### HIŠNI PRIKLJUČKI

Hišni priključki niso predmet pričujočega projekta. Priporočamo, da se ob izgradnji kanalizacije zgradi tisti del hišnih priključkov, ki poteka v cesti, na odseku od glavnega kanala do parcelne meje v izogib kasnejšim posegom v cesto. Priključitev predvidenih hišnih priključkov se izvede na predviden PE jašek (navezava s kronsko navrtavo), cev hišnega priključka se na koncu zablendirata. Za priključevanje hišnih priključkov in drugih kanalov mora dno jaška imeti izdelane koritnice. Za hišni priključek se naj izvede gladke kanalizacijske cevi PVC Ø160 mm, obodne togosti SN8. Revizijski jaški na glavnih kanalih so prilagojeni hišnim priključkom. V kolikor bi uporabniki želeli spreminjati pozicijo posameznega hišnega priključka, je možno jašek prestaviti v sodelovanju z nadzorno službo in projektantom.

Hišni priključki se morajo izvesti mimo greznic direktno iz odtoka do jaška. Potek hišnih priključkov in možnost priključitve določi investitor, izvedba se obračuna po ponudbenih cenah.

#### POSEGI V OBČINSKO CESTO

Kanal poteka v predvideni lokalni občinski cesti »C«. Jaški predvidenega kanala so, postavljeni med kolesnicami.

Za zasip posega v vozišče obravnavane ceste se mora uporabljati ustrezen kamnit material (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem gradnje. Zahteva se vgrajevanje v plasteh po 20 cm. Zaključna plast zasipa mora biti iz tamponskega materiala v debelini 20 cm. Gradbena dela je potrebno izvajati tako, da je omogočen varen dostop uporabnikov do objektov znotraj območja gradbišča.

#### POGOJI IZVAJANJA

##### POSEBNI POGOJI

- Minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju kanalizacijske cevi poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m
- Navpični svetli razmak med kablom in cevjo pri križanju, mora biti najmanj 0,5 m oz. 0,3 m v primeru priključenega cevovoda
- V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnemu polaganju kanalizacijskih cevi poleg elektroenergetskega kabla ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- V primeru, da minimalnih razmakov pri križanju cev s kablom ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsej 3 m na vsako stran križanja
- Pri izkopu jarka za polaganje cevi, globljega od paralelno položenega energetskega kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energetske kablom

**ZEMELJSKA DELA**

- izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izključno ročno in ob prisotnosti predstavnikov upravljavcev, ki jih tudi zakoličijo, tako da ne pride do poškodb prizadetih komunalnih vodov
- križanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu,
- obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka,
- dno jarkov mora biti očiščeno in planirano po projektirani niveleti,
- po položitvi cevodov je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna organizacija. Nivelman je potrebno predložiti investitorju oz. nadzoru in je sestavni del tehnične dokumentacije za tehnični pregled. Še bolj se za izvedbo polaganja cevodov priporoča laser,
- zasipavanje cevodov mora biti izvedeno s kvalitetnim materialom skladno s pogoji za zasipe glede na zbitost zasipnega materiala. Iz zasipnega materiala je potrebno odstraniti večje kamenje, ki bi utegnilo poškodovati cev. Posebno pozornost mora izvajalec posvetiti zasipu cevi v coni zasipa. Potrebna je dobra zbitost zemljine bočno ob cevi,
- pri zasipavanju cevodov se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih šele po izvedeni tlačni preizkušnji.
- pred pričetkom izvedbe gradbenih del mora biti za dotično gradbišče izdelan varnostni načrt s strani pooblaščenice organizacije.

**GRADBENA DELA IN MONTAŽNA DELA**

- v predmetnem načrtu je cevovod predviden iz vodotesnih PVC cevi DN 250 mm. PVC cevi morajo biti obodne togosti SN8. Cevovodi morajo imeti ustrezen atest,
- spajanje cevi primarnih vodov se izvede s tesnili in drsnimi spojkami,
- kote pokrovov je potrebno natančno prilagoditi višinam predvidene ceste,
- vzdolž tras cevodov se izvrši razkladanje cevi na lesene podstavke, da ne pride do poškodb,
- fazonse komade se deponira tik ob vozlišču na leseno ali očiščeno podlago.

**TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE GRADBENIH DEL**

Izkopi se morajo vršiti po zakoličenem načrtu z kar najbolj točnimi zaseki bočnih strani ter planiranjem na koti, ki je odrejena s projektom. Pri izkopih je potrebno predvsem posvečati pozornost odvodnjanju izkopanih površin tako, da se dela lahko vršijo v suhem terenu. Deponiranje izkopanega materiala na robu gradbišča oz. načasni deponiji za poznejši zasip.

Pri izvajanju nasipov je potrebno dela izvajati z materiali, ki imajo optimalno vlago, kvaliteto vgrajenega materiala pa kontrolirati s sprotnimi meritvami modula stisljivosti (ME).

Pri zasipavanju cevodov se material vgrajuje v slojih in komprimira tako, da je dosežena stopnja zbitosti min. 95% po standardnem Proctorjevem preizkusu.

Pri izvajanju križanja z komunalnimi vodi je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljala komunalnega voda.

Obračun izkopanega materiala se vrši v raščenem stanju, oziroma po volumnu izvedenega nasipa.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

**PREIZKUS TESNOSTI IN PREGLED SISTEMA S TV KAMERO**

Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so preizkušani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Preskuse tesnosti mora izvesti akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij.

Po zasutju kanalizacije in pred njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV kamero. Po končanem preizkusu in pregledu se sestavi poročilo, oziroma zapisnik, ki mora biti predložen na tehničnem pregledu. Poročilo pregleda kanala s TV kamero mora biti sestavljeno iz elaborata in DVD posnetka kanala.

Pred začetkom gradbenih del je potrebno ugotoviti vsa križanja obstoječih kablov in vodov s traso projektiranega cevovoda in zakoličiti vse obstoječe komunalne vode, katerih ni predvidena prestavitev in zahtevati nadzor upravljavcev.

**3.4.5. ZAKOLIČBENE TOČKE**

Naziv	Y	X	Višina terena	Višina nivelete	Globina
C0	429046,47	143292,12	554,28	553,4	0,89
C1	429036,77	143274,62	554,28	553,3	0,98
C2	429026,92	143257,22	554,26	553,2	1,07
C3	429017,15	143239,77	554,09	553,1	0,99
C4	429009,02	143221,5	554,45	553	1,46
C5	429002,06	143202,74	554,82	552,9	1,93
C6	428994,84	143184,09	554,7	552,8	1,91
C7	428987,74	143165,4	554,44	552,7	1,74
C8	428980,85	143146,62	554,17	552,6	1,57
C9	428973,67	143127,95	553,69	552,5	1,19
C10	428968,76	143105,43	552,96	551,56	1,41

**JAVNA RAZSVETLJAVA****Splošno**

Občina Jesenice bo izvedla ureditev Industrijske ceste v Jesenicah. Namen gradnje je povezati obstoječo cesto s predvideno cesto A katera ima tudi kolesarsko dvosmerno pot in hodnik za pešce in cesto C ter zgraditi fekalno in meteorno kanalizacijo za odvodnjo cestišča in javno razsvetljava.

**Elektro instalacije**

Izvajalec električnih inštalacij je dolžan uporabiti električen material po veljavnih standardih.

V kolikor uporabi material, ki ni izdelan po veljavnih standardih, je potrebno investitorju, nadzornemu organu in inšpekciji predložiti ustrezne ateste.

Investitor in izvajalec sta dolžna pred pričetkom del preveriti usklajenost posameznih načrtov.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del in nabavo opreme na licu mesta preveriti stanje objekta. V kolikor izvajalec opazi spremembe namembnosti objekta ali so potrebne kakršne koli spremembe, mora o tem obvestiti projektanta-načrtovalca, nadzorni organ, ter zahtevati pisno soglasje o potrebnih spremembah

Pred pričetkom del je izvajalec elektro inštalacij dolžan projekt detajlno pregledati in eventuelne pripombe takoj posredovati projektantu, investitorju in nadzornemu organu.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Za eventualne spremembe, dopolnila oz. odstopanja od projektne dokumentacije, mora izvajalec pridobiti soglasje projektne organizacije in odgovornega projektanta, ki je projekt izdelal, soglasje investitorja in nadzornega organa.

Pri izvajanju el. instalacij je potrebno paziti, da ne pride do poškodb na drugih instalacijah. V kolikor pa do poškodbe pride, jih je dolžan izvajalec elektrinstalacij odpraviti na svoje stroške.

Vsa vgrajena oprema in materiali morajo imeti dokazila, potrdila, ocene, certifikate, ateste, komisijske zapisnike in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov. Inštalacije in oprema morajo imeti dokazila o pregledu in merjenjih električnih inštalacij, o preizkusu pravilnega delovanja inštalacij in opreme in o upoštevanju predpisov varstva pri delu, varstva pred požarom.

Delovna organizacija, ki upravlja in obratuje z tem objektom mora vse naprave označiti po veljavni tehnični dokumentaciji. Potrebno je namestiti vse napise in označbe o nevarnostih, prepovedih, obveznostih in obveščanjih, ki dodatno zagotavljajo varstvo pri delu.

Izvajalec je dolžan pred predajo objekta izvest naslednje:

- zaščite pred električnim udarom, všteti merjenje razmika pri zaščiti z ovirami ali okrovi, s pregradami ali s postavitvijo opreme zunaj dosega
- ukrepov za zaščito vodnikov pred razširjanjem ognja in termičnimi vplivi glede na trajno dovoljene vrednosti toka in dovoljeni padec napetosti
- izbira in nastavitve zaščitnih naprav in naprav za nadzor
- brezhibnosti postavitve ustreznih stikalnih naprav glede ločilne razdalje
- izbire opreme in zaščitnih ukrepov glede na zunanje vplive
- obstoja shem, opozorilnih tablic ali podobnih informacij
- prepoznavanje tokokrogov, varovalk, stikal, sponk in druge opreme
- povezave vodnikov
- dostopnosti in razpoložljivosti prostora za obratovanje in vzdrževanje
- prepoznavanje nevtralnega in zaščitnega vodnika
- neprekinjenosti zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačitev potenciala
- izolacijska upornost električne inštalacije
- zaščita z električno ločitvijo tokokrogov
- samodejni odklop napajanja
- funkcionalnost
- neprekinjenost zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačitev
- meritve izolacijske upornosti
- kontrolo zaščite tokokrogov
- kontrolo ozemljitvenih upornosti
- meritve upornosti okvarne zanke

Pregled in preizkus po končani montaži je potreben izdelati v smislu pravilnika za nizkonapetostne instalacije. O pregledih, meritvah in kontroli se vodi pisna dokumentacija. Meritve sme izvajati samo pooblaščen oseba.

Dovod in napajanje:

Predmetna cesta A se navezuje (nadaljuje) z industrijsko cesto, na kateri pa je že izvedena javna razsvetljava. Tako se napajanje razsvetljave na novi cesti A izvede iz obstoječega zadnjega kandelabra razsvetljave industrijske ceste.

V tem projektu je obdelana javna razsvetljava v dolžini cca. 770m. Kar pomeni, da se bo v obstoječi sistem javne razsvetljave dogradilo 25 LED svetilk moči 36W. Ker je obstoječi sistem napajanja trofazen pomeni, da bo dodatna obremenitev po fazi 288W.

Ker se celotna obremenitev po fazi poveča za cca 2A ni potrebno povečati priključne moči napajanja javne razsvetljave in tudi napajalni dovod do sedanjih obstoječih svetilk ustreza povečani moči.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Meritev električne energije so obstoječe in so vgrajene v NN razdelilniku javne razsvetljave.

Za svetilke javne razsvetljave (25 kos) so predvidene LED svetilke: 36W, samodejna redukcija, 4000K (kot. npr. Luxtella).

Kabelski razvod za novo vgrajene svetilke bo izveden s kablom NYY-J 5x10mm<sup>2</sup>. Kabel od priključnih sponk v kandelabru do svetilke pa bo tipa FLEX-JZ 3x1.5mm<sup>2</sup>

NN razdelilec javne razsvetljave:

Je obstoječ.

Za vklop razsvetljave je v NN razdelilcu vgrajeno izbirno stikalo 1-0-2 s katerim izberemo način vklapljanja razsvetljave. Stikalo v položaju 1 pomeni ročni vklop. Ta je namenjen samo v primerih servisnih in vzdrževalnih del na sistemu javne razsvetljave. Stikalo v položaju 0 pomeni izklop. Stikalo v položaju 2 pomeni avtomatski vklop razsvetljave s foto sondo in foto relejem.

Način razsvetljave:

Nove svetilke bodo vgrajene enostransko v rob ceste min. 0,3m od roba, oziroma v zelenico ob cesti min. 1,2m od roba cestišča. Situacija novih svetilk in trasni potek kablovoda so razvidni iz situacij, potrebno pa se je prilagajati tudi razmeram na terenu.

Svetilke so izdelane v zaščitni stopnji IP65. Pri montaži je potrebno paziti, da zaradi malomarne montaže ne poslabšamo razreda mehanske stopnje zaščite.

Tipski vroče cinkani kovinski kandelabri, standardni H=8m (7m nad terenom) z minimalno debelino cinka 100µm, se montirajo na vklop.

Instalacija se po kandelabru izvede s kablom FLEX-JZ 3x1,5 mm<sup>2</sup>, ki se spelje od priključne omarice (plošče) v drogu, do same svetilke. Priključno omarico predstavlja pokrov omarice, ki je del droga, ter tipski priključni set z varovalko na taljivi vložek (D0,6A) in sponkami za trifazni prehod.

Svetilke se skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja namestijo pod kotom 0° (ULOR=0).

Stebri so tipski. Vrh stebra je prilagojen za direktno montažo posameznih svetilk. Stebri so dimenzionirani za pritisk vetra  $p = 1100\text{N/m}^2$  kar odgovarja hitrosti vetra 151 km/h in coni C. Zaščito pred korozijo se izvede z vročim cinkanjem.

Nanos cinka mora biti v skladu s standardom SIST EN 1461.

Drogovi se montirajo v tipske armirano-betonske cevi premera 600mm in globine 1000mm, s podbetoniranjem z betonom C8/10, debeline 5cm. V temelje se vgradi drogove na natik.

Poseben poudarek je namenjen zaščiti okolice, saj za cestno razsvetlavo predvidimo najsodobnejše svetilke, ki v zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka. Montaža svetilke na drog naj bo pod kotom 0°. (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja U.L.RS. št. 81/2007)

Oprema obratuje pri temperaturi okolice -25° do + 55° C (vpliv AA3 in AA4), IP zaščita IP 44 (vpliv AD4 in AE3), odporna je na korozijo zaradi atmosferskih vplivov (vpliv AF2), odporna proti sončnemu sevanju (vpliv AN2) ter dotiku (vpliv BA1, BA2 in BA4). Ostali vplivi so zanemarljivi.

Svetlobno tehnični izračun:

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Svetlobno tehnični izračun za osvetlitev cestišča je izdelan s programskim orodjem za izračun osvetljenosti za izbrane svetilke. V prilogi je podan svetlobno tehnični izračun za osvetlitev karakterističnega odseka trase med dvema Svetilkama na kandelabru višine  $h=7\text{m}$ , ki sta med seboj oddaljena cca. 35m.

Izračunane vrednosti odgovarjajo priporočilom »Slovenskega društva za razsvetljavo« PR5/2-2000, ki so nastala na podlagi končnega osnutka evropskega standarda za razsvetljavo prometnic, priporočil CIE (Commision Internationale de L'Eclariage - mednarodna komisija za razsvetljavo) in nekaterih sodobnih tujih standardov s področja cestne razsvetljave.

Prometne površine se razvrščajo v skupine svetlobnotehničnih situacij glede na hitrost odvijanja prometa ter vrste udeležencev v prometu.

Izbira svetlobnotehničnega razreda za manipulativne površine:

Svetlobno tehnične zahteve podajajo Priporočila za razsvetljavo prometnih površin (Slovensko društvo za razsvetljavo) in Tehnična specifikacija za javne ceste -Cestna razsvetljava-(Tehnični odbor za pripravo tehničnih specifikacij za javne ceste TO 02 v soglasju z ministrom za promet in zveze. Uporaba obvezna. Določena je s pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi cest). Promet je mešan z ločenimi površinami za pešce.

Kolesarji so ločeni od ostalega prometa.

Cesto obravnavamo kot cesto z nizko gostoto prometa.

Na hodniku za pešce predvidimo v nočnem času zmeren promet pešcev.

Za podano vozišče smo določili skupino: P

Razredi skupine P se uporabljajo za razsvetljavo površin, kjer je hitrost odvijanja prometa nizka, to je peščevih površin, površin namenjenih kolesarjem, odstavnih pasov, stanovanjskih ulic in cest, parkirišč ipd.

S pomočjo tabele za izbiro svetlobnotehničnih razredov P za skupino situacij D3 in D4 določimo ustrezni svetlobno tehnični razred : izberemo skupino P2, ki je enakovredna skupinam C4 in skupini M3.

Osnovni podatki trase

Trasa dolžine javne razsvetljave je.....773 m

Širina celotnega cestišča..... 6,0 m

št. vozni pasov.....2

Višina vgradnje svetlobnega vira.....7 m

Oddaljenost JR kandelabra od roba cestišča.....0,5 – 1,2 m

Lokacija svetlobnega vira od osi prehoda za pešce (a).....4,9 m

$a = (h-1)*0,7$

Svetilke javne razsvetljave:

Vgrajene bodo LED svetilke, 36W, samodejna redukcija, 4000K (kot. npr. Luxtella).

Dobavljene morajo biti skupaj z fiksno montažno konzolo. Svetilka se montira na kandelaber višine 7m nad tlemi.

Povprečna medsebojna razdalja med svetilkami bo znašala 35 m.

Povprečna osvetlitev na nivoju ceste je 21 luxov, oziroma 1cd.

Kandelabri za svetilke javne razsvetljave:

Postavitev kandelabrov je razvidna iz načrta: številka risbe: Risba 4.1.1A "Situacija 1 - Javna razsvetljava" in načrta št.: 41.1.B "Situacija 2 - Javna razsvetljava"

Svetilke se namestijo na tipske vroče cinkane kovinske kandelabre, standardni  $H=8\text{m}$  (7m nad terenom) z minimalno debelino cinka  $100\mu\text{m}$ . Kjer je 1m kandelabra vgrajen v betonski temelj (okrogla betonska cev premera 600mm in globine 1000mm). Višina obešanja svetilk je tako 7m.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Kandelaber mora imeti vgrajene priključne sponke za paralelno vezavo dveh kablov tipa NYY-J 5x10 mm<sup>2</sup>, talilno varovalko gl6A, montažna vrata, dve luknji fi 60 za uvod kabla in vijak za priključek valjanca Fe-Zn 25x4mm.

Kabelski razvod:

Pred pričetkom izvajanja gradbenih del za elektro instalacije je potrebno z upravljalcem in izvajalcem določiti traso obstoječega in novoprojektiranega elektro omrežja ter ostalih komunalnih instalacij. V kolikor bo pri izvajanju del prišlo do odstopanj trase, je potrebno to uskladiti s komunalnimi vodi.

Kabelski razvod med posameznimi svetilkami bo potekal v kabelski kanalizaciji, v zaščitni cevi PE-HD (kot npr. Stigmaflex) premera 110mm ob robu cestišča. Globina polaganja kablovoda bo 800mm pod gotovim terenom. V kabelski kanalizaciji bo 200mm nad kablom položen valjanec Fe-Zn 25x4mm za ozemljitev kandelabrov in 200 mm nad valjancem bo položen še opozorilni trak "ENERGETSKI KABEL".

Pri prehodu kabla pod cesto se le tega dodatno mehansko zaščiti. Položi se betonsko cev premera 300mm v katero se uvleče dve cevi PE-HD (kot npr. Stigmaflex) premera 110. Ena cev služi za rezervo.

Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm se na kandelaber privijači z uporabo zobate podloške.

Potek kabelske trase:

Globina obstoječe vkopane infrastrukture ni zanesljivo znana, zato je na posameznih mestih potrebno izkope izvesti ročno.

Približevanje in križanje elektroenergetskih kablov U0/U = 0,6/1kV z ostalimi objekti in komunalnimi void:

Vodovod :

približevanje :

R<sub>min</sub> = razmak med najbližjimi robovi inštalacij

R<sub>min</sub> ≥ 0,5 m za cevovode nižjega tlaka in za hišne priključke

R<sub>min</sub> ≥ 1,5 m za magistralne cevovode

- 30 % v primeru če sta obe inštalaciji zaščiteni s specialno mehansko zaščito.

križanje :

d = svetli razmak

d ≥ 0,5 m za magistralne cevovode

d ≥ 0,3 m za priključne cevovode

(razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel)

Kanalizacija :

približevanje:

d ≥ 1,5 m za kanale večje ali enake Φ 60/90 cm

d ≥ 0,5 m za manjše kanalizacijske cevi ali hišne priključke

križanje :

h = globina od temena

d ≥ 0,3 m

h ≥ 0,8 m kot mehanska zaščita se polagajo TPE cevi Φ 160 mm ali

200 mm v sloju 5 cm suhega betona

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

$h < 0,8$  m kot mehanska zaščita se polagajo Fe cevi  $\Phi$  150 mm v sloju  
5 cm suhega betona

Plinovod :

polaganje elektroenergetskega kabla nad ali pod plinovodom ni dovoljeno razen na mestu križanja

približevanje :

$R_{min} \geq 1,5$  m za magistralne plinovode  $p > 4$  bar

$R_{min} \geq 0,5$  m za za plinovode  $p \leq 4$  bar in hišne priključke

križanje :

$d \geq 0,5$  m za magistralni plinovod

$d \geq 0,3$  m za priključni plinovod

(razmaka sta enaka tudi v primeru zaščitne cevi za kabel)

Drevesa :

približevanje :

$d \geq 2,5$  m

Objekti (temelj) :

približevanje :

$d \geq 0,6$  m

Telekomunikacijski vodi :

približevanje :

$d \geq 0,3$  m

križanje :

$d \geq 0,3$  m

Križanje se izvede praviloma pod kotom 90°, nikoli pa ne manjšim od 45°.

Električni kabli od 1 do 20 kV :

približevanje :

$d \geq 0,07$  m do 1 kV

$d \geq 0,15$  m do 10 kV

$d \geq 0,20$  m do 20 kV

Javna razsvetljava :

približevanje :

$d \geq 0,3$  m

Vsa približevanja in križanja elektroenergetskega kabla z ostalimi komunalnimi vodi in objekti morajo biti izvedeni skladno z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV, julij 1995, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana.

**Ozemljilo:**

Da izpolnimo pogoje TN-C sistema, moramo pri vsakem porabniku, oziroma stebru ali portalu položiti ozemljilo, pocinkani valjanec FeZn 25x4mm. Izvajalec del mora položiti valjanec v zemljo na globino 0,6 m po celotni kabelski kanalizaciji. Pogoj TN sistema je, da je upornost ozemljila pri vsakem stebru največ 10 Ω. Specifična upornost zemlje je 200 Ωm. Pocinkani valjanec položimo po celotni trasi, tako dolžina ozemljila znaša 730m.

Upornost ozemljila izračunamo po enačbi:

$$R = \phi / (\pi \times l) \times \ln (l / r)$$

kjer je:

φ - specifična upornost zemlje;  
r – ekvivalentni polmer ozemljila.

Izračun nam pokaže, da je ponikalna upornost ozemljila manjša od zahtevane upornosti 10 Ω, kot to predvidevajo Tehnični normativi za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj.

Z valjancem mora izvajalec del povezati vse kandelabre in prevodne mase v bližini (kovinske ograje, žične ograje ipd.). Če obstajajo tudi druge ozemljitve, lahko predvideno ozemljitev povežemo z njimi. Valjanec služi kot združeno ozemljilo.

Valjanec mora izvajalec del privijačiti na drog z dvema vijakoma M 10. Spoje valjanca mora izvajalec del izvesti s križnimi sponkami. Spoje valjanca v zemlji, prehode valjanca iz zemlje na prosto ali skozi jašek, mora izvajalec del zaščititi proti koroziji z bitumnom.

**Vzdrževanje cestne razsvetljave:**

Po uspešno opravljeni izvedbi bo prešla cestna razsvetljava v upravljanje in s tem njeno vzdrževanje pod okrilje vzdrževalca javne razsvetljave na tem območju..

Ker so kandelabri vročinkane izvedbe, se v vsaj desetih letih ne smejo pojavljati težave glede prerjavenja.

**Tehnični izračun**

**Dimenzioniranje vodnikov in kablov:**

Dimenzioniranje vodnikov ter ukrepi nadtokovne zaščite so predvideni skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za nizkonapetostne električne inštalacije SIST HD 384.5.52.S1:2000 - Trajno dovoljeni toki.

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom je določena glede na konični tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je določen po (IEC 364-5-523/1983) v odvisnosti od tipa električne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice.

Vodnike dimenzioniramo in izračunamo prerez vodnika na podlagi:

- dopustne tokovne obremenitve – termično dimenzioniranje
- dopustnega najmanjšega prereza – mehansko dimenzioniranje
  - dopustnega padca napetosti – električno dimenzioniranje
  - gospodarnosti

**TERMIČNO DIMENZIONIRANJE VODNIKOV IN KABLOV**

Termično dimenzioniranje vodnikov in kablov pomeni določitev dopustne tokovne obremenitve. Najvišja dopustna tokovna obremenitev vodnikov in kablov je odvisna od:

- prereza vodnika,
  - vodnikove kovine,
  - vrste izolacije vodnika,
  - števila vzporedno potekajočih in obremenjenih vodnikov,
  - zunanje temperature in
  - načina polaganja

=

Iz	.....	trajno dovoljeni tok pri referenčnih pogojih za določeno skupino polaganja
f1	.....	temperaturni korekcijski faktor
f2	.....	korekcijski faktor pri polaganju več tokokrogov v skupini ali večžilnih kablov za določeno skupino polaganja

**NADTOKOVNA ZAŠČITA VODNIKOV IN KABLOV**

## 1) Zaščita pred preobremenitvenimi tokovi

Skladno z SIST HD 384.4.43.S1:2000 kontroliramo izbrane vodnike še z ozirom na zaščito pred prevelikimi tokovi, ki navaja pogoje:

1. pogoj  $I_B$  IN  $I_z$ 2. pogoj  $I_2$   $1,45 \times I_z$  oziroma  $I_n$   $1,45 \times I_z \times I_k$ 

kjer pomeni:

 $I_B$  ..... tok, za katerega je tokokrog predviden. $I_Z$  ..... trajni zdržni tok vodnika ali kabla. $I_N$  ..... nazivni tok zaščitne naprave. $I_2$  ..... tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave. $k$  ..... 1,2 – za zaščitna stikala. $k$  ..... 1,45 – za instalacijske odklopnike. $k$  ..... za talilne varovalke po tabeli:**TABELA**

Nizkonapetostne talilne varovalke

In (A)    k

2 in 4    2,1

6, 10, 13 1,9

16 &lt; In &lt; 63    1,6

63 &lt; In &lt; 160    1,6

160 &lt; In &lt; 400    1,6

 $I_2 = k \times I_N$              $k \times I_N$  1,45  $\times I_z$

V načrtu imamo en tip instalacij z uporabo več žilnih vodnikov

B1-instalacija v ceveh in kanalih

Dopustne tokovne obremenljivosti vodnikov Iz in nazivne vrednosti varovalk In

Nazivni presek(Cu)

Mm2 Tip instalacije – »A«

tokova Iz in In v A

Tip instalacije – »B1«

tokova Iz in In v A

Tip instalacije – »C«

tokova Iz in In v A

	Iz	In	Iz	In	Iz	In
1.5	13	10	15.5	16	17.5	16
2.5	18	16	21	20	24	20
4	24	20	28	25	32	25
6	31	25	37	35	41	35
10	42	35	50	50	57	50
16	56	50	68	63	76	63
25	73	63	90	80	96	80
35	89	80	110	100	119	100

## 2) Zaščita pri kratkostičnem toku

Kontrolo izvedemo v skladu s standardom SIST HD 384.4.43.S1:2000. Tokovna zaščitna naprava mora prekiniti kratkostični tok v času, ki je krajši od časa, v katerem se vodnik prekomerno segreje.

Za kratke stike, ki trajajo od 0,1 do 5s, je mogoče čas t, v katerem kratkostični tok segreje vodnike do najvišje dovoljene temperature v normalnem obratovanju približno izračunati po enačbi:

=

kjer pomeni:

S(mm<sup>2</sup>) ..... prerez vodnika

t (s) ..... trajanje

I(A) ..... efektivna vrednost dejanskega kratkostičnega toka

K ..... 115 za bakrene vodnike s PVC izolacijo (za ostale vodnike so podatki navedeni v standardu)

Za čase, krajše od 0,1 s, velja:

$$k^2 \times S^2 > I^2 \times t$$

I<sup>2</sup> x t ..... vrednost prepuščene energije zaščitne naprave, ki jo navede njen proizvajalec, oziroma tiste, ki jo predpiše standard za ustrezno nadtokovno napravo v A2

kratkostični tok se izračuna po enačbi:

$$I_k =$$

kjer je:

U<sub>0</sub> ..... 230V nazivna fazna napetost

Z<sub>s</sub> ..... skupna impedanca od TP do mesta kratkega stika

Z=

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

R ..... upornost ene žile kabla od transformatorja do mesta kratkega stika

X..... reaktanca ene žile kabla od transformatorja do mesta kratkega stika

Električno dimenzioniranje vodnikov in kablov

Predpisi določajo naslednje mejne dovoljene vrednosti padcev napetosti:

3 % za električne inštalacije za razsvetljavo, če se električna inštalacija napaja iz NN omrežja (priključne omarice)

5 % za električne inštalacije za razsvetljavo, če se električna inštalacija napaja neposredno iz lastne TP, ki je priključena na visoko napetost

5 % za tokokroge drugih porabnikov, če se električna inštalacija napaja iz NN omrežja

8 % za tokokroge drugih porabnikov, če se električna inštalacija napaja neposredno iz lastne TP, ki je priključena na visoko napetost.

Če je dolžina električne inštalacije daljša od 100m, lahko povečamo dovoljeni padec napetosti za 0,005 % za vsak meter, ki presega 100m, vendar skupno največ 0,5 %.

Kontrola padcev napetosti:

Izračun padcev napetosti je izveden po naslednjih enačbah:

Za trifazni vod :

Za enofazni vod:

u% -padec napetosti na koncu voda  
-specifična prevodnost (  $S_m/mm^2$  )  
-moment moči ( kWm )S -presek vodnika ( mm<sup>2</sup> )

U -medfazna napetost za trifazni vod, fazna napetost za enofazni vod(V)

PRIMER:

Razdelilec javne razsvetljave +R-1:

Tokokrog št. 1 faza L2 v razdelilniku

$$\sum(P \cdot l) = 36 (40+100+160+220+280+340+400+460+520) = 90.702$$

$$\Delta u = \frac{200 \times 163.920}{56 \times 10 \times 2302} = 0,62 (\%)$$

S tem skupni padec od napajalne točke (TR postaja) do zadnje svetilke v tokokrogu št. 9-L1 ne sme presegati 5% dopustne vrednosti.

Kontrola delovanja odklopa napajanja:

Zaščitna naprava se izbere tako, da je okvarni tok:

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

kjer pomeni:

Uo – fazna napetost

Ra – upornost faznega vodnika od referenčne točke do izpostavljenega prevodnega dela.

Rp – upornost zaščitnega vodnika od referenčne točke do izpostavljenega prevodnega dela.

Rv – impedanca napajalnega vira (ocenjeno  $0.2\Omega$ )

#### Kontrola vodnikov na termične obremenitve

Predvidene vodnike kontroliramo tudi za primer prekomernega segrevanja ob pojavih kratkih stikov. Pri tem v skladu s predpisi kontroliramo minimalni presek kabla glede na dopustno segrevanje pri kratkem stiku. Pri tem se poslužujemo izraza:

$$S_{min} = \frac{x \cdot I_k}{k}$$

kjer je:  $S_{min}$ .....minimalni dopustni presek vodnika v (mm<sup>2</sup>)

ti.....dopustni čas trajanja kratkega stika (0.1s, 0.4s ali 5s).

$I_k$ .....tok kratkega stika v (A)

k.....faktor vodnika: 115 za Cu vodnike s PVC izolacijo in 135 za Cu vodnike z gumi izolacijo, ter 87 za Al vodnike s PVC izolacijo

#### RAČUNALNIŠKI IZRAČUN RAZSVETLJAVE

Svetlobnotehnični izračuni – javne razsvetljave:

Svetlobnotehnični izračuni so bili izdelani s programsko opremo in karakteristikami svetilk. Iz izračunov in situacije je razvidno, da so rezultati ugodni in v skladu z zahtevami.

#### ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM

Zaščita pred električnim udarom je izvedena na osnovi standarda JUS N.B2. 741. Predvideni sta dve osnovni vrsti:

1. Zaščita pred neposrednim dotikom
2. Zaščita pred posrednim dotikom

Zaščita pred neposrednim dotikom

Ta vrsta je izvedena na osnovi poglavja 4 standarda JUS N.B.741 in jo mora izvesti dobavitelj opreme oziroma izvajalec del.

- \* zaščita delov pod napetostjo z izoliranjem
- \* zaščita s pregradami ali okrovi
- \* zaščita z ovirami
- \* zaščita z namestitvijo zunaj dosega roke.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Osnovni namen naštetih zaščitnih ukrepov je preprečiti vsakršen dotik z deli pod napetostjo.

Zaščita pred posrednim dotikom

Zaščita pred posrednim dotikom je izvedena s:

- samodejnim odklopom napajanja v TN-C-S sistemu instalacij
- zaščito z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo (posamezni porabniki oziroma za del instalacije)
- zaščita z električno ločitvijo (posamezna oprema)
- zaščita s postavitvijo v neprevodne prostore

Osnovni namen te zaščite je preprečiti, da bi se v primeru okvare na izpostavljenih prevodnih delih (kovinski deli električnih naprav, ki normalno niso pod napetostjo, v primeru okvare pa lahko pridejo pod napetost) pojavila previsoka napetost dotika v takšnem trajanju, ki bi bilo lahko nevarno.

Ta zaščita je izvedena na osnovi določil točke 5.1 standarda JUS N.B.741. Predviden je zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja. Kot zaščitne naprave za samodejni odklop so predvidene naprave pred prevelikim tokom:

- \* dovodi do glavnih energ.razdelilcev: odklopniki s kratkostičnimi sprožniki
- \* dovodi do ostalih razdelilnikov in vsi odcepi iz njih: varovalke

Vsi prevodni deli električnih naprav, ki bi ob okvari lahko prišli pod vpliv nevarne napetosti dotika, so z zaščitnim vodnikom povezani z izolirno zaščitno zbiralko v stikalnem bloku, ta pa je galvansko povezana z nevtralno zbiralko.

Zaščitni ukrep s samodejnim odklopom napajanja v primeru okvare, mora preprečiti vzdrževanje napetosti dotika v takšnem trajanju, da bi postalo nevarno. Zaščitna naprava je izvedena z napravami za nadtokovno zaščito, za kar so uporabljene talilne varovalke in instalacijski odklopniki. Zaščitna naprava mora samodejno odklopiti napajanje tistega dela instalacije, ki ga naprava ščiti. Zato morajo biti tako zaščitna naprava kot vodniki v instalaciji izbrani tako, da se samodejni odklop izvrši v času, ki ustreza v spodnji tabeli 1 navedenim vrednostim, če se na kateremkoli delu instalacije ali v sami napravi pojavi kratek stik med faznim in zaščitnim vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli.

Uspešno delovanje zaščite zagotovimo s tem, da predvidimo kratkostično zanko tako majhne impedance, da ob okvari lahko steče kratkostični tok večji od toka pri katerem deluje zaščita v predpisanem času. Ta zahteva je izpolnjena, ko je izpolnjen pogoj:

$Z_s * I_a < U_o$ ,

kjer pomeni:

$Z_s$ .....impedanca okvare zanke (ohm)

$I_a$ .....tok delovanja zaščitne naprave (A)

$U_o$ .....nazivna fazna napetost.

Tabela 1

Najdaljši dovoljeni odklopni čas (s)	Najvišje pričakovana izmerj. napetosti dotika (V)
00	50
5	50
0,8	120

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

0,4	230
0,2	400
0,1	nad 400, Ex proctor

Za tokokroge z vtičnicami do 63A, na katere se lahko priključijo prenosni aparati, je maksimalni dovoljeni izklopni čas 400 ms.

Za napajalne tokokroge je dovoljeni izklopni čas do 5 sekund.

Zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom

Vsi napajalni dovodi do energetskih razdelilnikov bodo ščiteni pred preobremenitvijo in kratkim stikom z visokoučinkovnimi (NH) varovalkami. Če je v razdelilniku vgrajen odklopnik z elektromagnetnim sprožnikom, prevzame le\_ ta funkcijo zaščite pred preobremenitvijo.

Vsi tehnološki izvodi iz energetskih razdelilnikov in vsi izvodi za splošne porabnike večjih moči bodo ščiteni pred preobremenitvijo in kratkim stikom z visokoučinkovnimi varovalkami.

Vsi izvodi iz podrazdelilnikov za tehnologijo in splošno porabo bodo ščiteni pred preobremenitvijo in kratkim stikom z varovalkami s hitrimi tipi talilnih vložkov.

Izdelani so izračuni upornosti okvarne zanke, kratkostičnega toka in usklajenosti izbrane varovalke.

#### **TELEKOMUNIKACIJE**

V trasi infrastrukture je od začetka trase pri Lidlu do križanja z železniškim tirom zgrajena kabelska kanalizacija. Predvideno je nadaljevanje le-te do konca trase Industrijske ceste in Prečne ceste C do objekta Hidria. Zaradi spremembe nivelete je potrebno obstoječe jaške prilagoditi (izdelava vratu) in vgraditi nove pokrove. Sočasno smo predvideli tudi izvedbo odceпов in priključkov do posameznega zemljišča ob trasi.

#### **PLINOVOD**

V trasi infrastrukture za pešce je predvidena tudi izgradnja plinovodnega omrežja, ki je obdelana v posebni projektni dokumentaciji, ki je še v izdelavi. Predvidena je sočasna izvedba, gradbena dela se bodo obračunavala skladno s ponudbo izbranega izvajalca gradbenih del za primerljive postavke.

**G. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE**

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštetih dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Obrazec	Naziv	Opombe
1	Ponudba	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
2	Krovna izjava	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
3	ESPD - Del I in II - Informacije o postopku in gospodarskem subjektu	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
4	ESPD - Del III - Razlogi za izključitev	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
5	ESPD - Del IV - Pogoji za sodelovanje in Zaključek	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
6	Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
7	Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
8	Referenčna lista gospodarskega subjekta	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
9	Referenčne izjave	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
10	Seznam tehničnega osebja	Izpolnjen, podpisan in žigosan.

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

11	Potrdilo – referenca odgovornega vodje del	Izpolnjen, popisan in žigosan.
12	Vzorec menične izjave za resnost ponudbe	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložena bianco menica, podpisana in žigosana.
13	Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo	Parafiran.
14	Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak	Parafiran.
15	Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
16	Izjava podizvajalca	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
17	Izjava o nastopu s podizvajalci	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil.
18	Izjava o lastniških deležih	Izpolnjen, podpisan in žigosan
Dokazila	Bonitetna ocena	Priložena.
Dokazila	Kopija zavarovalne police	Priložena.
Dokazila	Fotokopija obrazca M-1 za redno zaposlene delavce ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da je delavec zaposlen pri ponudniku	Priložena.
Dokazila	Kopija diplome za delavce z vsaj VI. stopnjo izobrazbe	Priložena.

## RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

Priloga	Vzorec pogodbe	Parafiran, podpisan in žigosan.
Priloga	Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna - cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene mehanizacije, prevozov s kamionom, ipd.	Gospodarski subjekt priloži ponudbi na svojih obrazcih.

**PONUDBA**

Na osnovi povabila za naročilo **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza** dajemo ponudbo, kot sledi:

**I. Ponudba številka:** \_\_\_\_\_

<b>NAZIV PONUDNIKA:</b>	
<b>NASLOV PONUDNIKA:</b>	

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): \_\_\_\_\_

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): \_\_\_\_\_

**II. Ponudbena cena**

Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza	Vrednost v €
1. CESTA Z OSTALO INFRASTRUKTURO	
2. FEKALNA KANALIZACIJA	
3. JAVNA RAZSVETLJAVA	
4. TELEKOMUNIKACIJE	
<b>Skupaj vrednost brez DDV</b>	
<b>DDV 22%</b>	
<b>Skupaj vrednost z DDV</b>	

Zavezujem se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

**III. Rok veljavnosti ponudbe** Ponudba velja do **8. 9. 2020.**

**IV. Podatki o plačilu**

Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30. dan od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

**V. Podatki o gospodarskem subjektu**

<b>KONTAKTNA OSEBA:</b>	
<b>E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:</b>	
<b>TELEFON:</b>	
<b>ID ZA DDV:</b>	
<b>PRISTOJNI FINANČNI URAD:</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA:</b>	
<b>ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:</b>	
<b>POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:</b>	
<b>RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:</b> (mikro, majhna, srednja ali velika družba)	
<b>ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA</b> (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*	
<b>ČLANI NADZORNEGA ORGANA</b> (če ga gospodarski subjekt ima)*	
<b>POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR</b> (npr. prokuristi)*	

**POOBlašČENA OSEBA ZA VROČANJE:**Ime in priimek, ulica in hišna številka,  
kraj v Republiki Sloveniji  
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v  
Republiki Sloveniji)

\*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

- pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji
- Obrazec se naloži v razdelek Predračun

**KROVNA IZJAVA**

V zvezi z javnim naročilom **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza,**

\_\_\_\_\_

*(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)*

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vsi skenogrami dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglašeni podizvajalcev ali priglašeni kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopke v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice** v zvezi z oddajo javnega naročila za namene **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN002010/2020-B01** pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

---

RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

---

ESPD – del I in II – informacije o postopku in gospodarskem subjektu

ESPD – del III – razlogi za izključitev

ESPD – del IV – pogoji za sodelovanje in zaključek

**Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, \_\_\_\_\_(firma), \_\_\_\_\_(naslov), matična številka: \_\_\_\_\_ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštetja v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

**POOBLASTILO**

Pooblaščamo naročnika **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

Polno ime družbe:	
Sedež družbe:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Matična številka družbe:	
Davčna številka družbe:	

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
- bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

**POOBLASTILO**

Spodaj podpisani pooblaščenec naročnika **Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

Ime in priimek:	
Funkcija v gospodarskem subjektu:	
EMŠO:	
Kraj in država rojstva:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Državljanstvo:	
Moj prejšnji priimek se glasi:	

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(podpis)

**Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščenecv.**

**Referenčna lista gospodarskega subjekta**

Naziv gospodarskega subjekta: \_\_\_\_\_

Zap. št	Naročnik (naziv, naslov)	Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec)	Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto)	Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno delo	Celotna vrednost pogodbe (brez DDV)	Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail)
1						
2						
3						
4						
5						

**Opomba:**

V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:**\_\_\_\_\_  
(naziv)\_\_\_\_\_  
(sedež)\_\_\_\_\_  
(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo za **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza** za naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

**REFERENČNO IZJAVO**

Potrjujemo, da je ponudnik \_\_\_\_\_ za nas uspešno opravil naslednja dela:

Naziv investicije:	
Čas izvedbe:	
Kraj izvedbe:	
Skupna vrednost v € brez DDV:	

Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter skladno s pogodbenimi določili.**

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

telefon: \_\_\_\_\_

elektronska pošta: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum\_\_\_\_\_  
(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil istovrstna dela. Obvezna so referenčna potrdila za dela, navedena v Obrazcu št. 8. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

---

---

(ponudnik)

**SEZNAM TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV**

V zvezi z javnim naročilom gradnje odprtem postopku **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:**

zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo, da:

- razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku.

Obenem izjavljamo, da bomo za vodja del imenovali delavca, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonodajo.

**ZA VODJO DEL, BOMO IMENOVALI:**

Ime in priimek:	
Telefon št.:	
Faks št.:	
Elektronski naslov:	
Izobrazba:	
Identifikacijska št. inženirske zbornice:	
Število let delovnih izkušenj:	

**Reference vodje del, ki ustrezajo pogoju:**

naziv projekta	čas izvedbe	Skupna vrednost v € brez DDV

**TEHNIČNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROČILA:**

	Ime in priimek:	Izobrazba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		

Za tem obrazcem prilagamo:

- fotokopijo **obrazca M-1** (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da je delavec zaposlen pri ponudniku.

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja navedb v tem obrazcu.

Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

\_\_\_\_\_  
(naziv)\_\_\_\_\_  
(sedež)\_\_\_\_\_  
(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po odprtem postopku za **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

**POTRDILO**Potrjujemo, da nam je **VODJA DEL**:\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

za nas izvajal naslednja dela:

Naziv projekta / investicije:	
Čas izvedbe od - do:	
Skupna vrednost projekta v € brez DDV	

V obdobju našega sodelovanja se je izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega delavca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

telefon: \_\_\_\_\_

elektronska pošta: \_\_\_\_\_

(žig)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum\_\_\_\_\_  
(podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika (investitorja oz. glavnega izvajalca), za katerega je izvajalec v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila, izvajal dela, ki ustrezajo pogoju.

**MENIČNA IZJAVA**  
**S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE**

IZDAJATELJ MENICE:

Naziv:

Naslov

Naročniku **OBČINI JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**" izročamo eno (1) bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo.

Menica in menična izjava sta podpisani s strani zakonitega zastopnika:

\_\_\_\_\_, kot \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice nepreklicno pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini **18.000,00 €** (z besedo: osemnajsttisočevrov 00/100) in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
- ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo "brez protesta" in je plačljiva na prvi poziv.

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe odgovornega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.

Pooblaščamo Občino Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da menico unovči pri \_\_\_\_\_ (BANKA), ki vodi naš transakcijski račun št. \_\_\_\_\_ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in velja 10 dni več, kot je določen rok za veljavnost ponudb, to je do vključno **18. 9. 2020**.

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice.

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Izdajatelj menice:

(žig)

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)\_\_\_\_\_  
(podpis)

**Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo***Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Datum: *(vpiše se datum izdaje)***VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)***ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)***GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)***NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)***UPRAVIČENEC:** Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**ZNESEK IN VALUTA:** 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje;
2. Original garancije št. \_\_\_\_\_

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)***DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)***STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

---

RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

---

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

**Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758***Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*Datum: *(vpiše se datum izdaje)***VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)***ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)***GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)***NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)***UPRAVIČENEC:** *(vpiše se naročnika javnega naročila)***OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za \_\_\_\_\_ (vpiše se predmet javnega naročila)***ZNESEK IN VALUTA:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)***LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** *(nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)***JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov \_\_\_\_\_ *(navede se SWIFT naslova garanta)***KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.***DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)***STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

---

RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza

---

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

**Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, \_\_\_\_\_ (Firma), \_\_\_\_\_ (Naslov), matična številka: \_\_\_\_\_ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštetja v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

in

**POOBLASTILO**

Pooblaščamo naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

Polno ime družbe:	
Sedež družbe	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Matična številka družbe:	
Davčna številka družbe:	

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**Izjava podizvajalca**

V zvezi z javnim naročilom **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza,**

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno obkrožite):

- DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.
- NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**Opomba:**

*V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.*

**Izjava o nastopu s podizvajalci**

V zvezi z javnim naročilom po odprtem postopku za **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**, št. 430-15/2020, izjavljamo: **USTREZNO OBKROŽITE!**

- da ne nastopamo s podizvajalcem
- da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Zap. št.	Naziv podizvajalca	Vrsta del, ki jih bo izvajal	Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)

**V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:**

- Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilo s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- Priloga: priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

---

(ponudnik)

---

Kraj in datum

---

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

**Opomba:**

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

**Izjava o lastniških deležih**

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

<b>Ime in priimek</b> ali <b>Firma in sedež pravne osebe</b>	<b>Naslov prebivališča</b> ali <b>Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva</b> ali <b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

<b>Firma in sedež</b>	<b>Davčna in matična številka</b>	<b>Delež lastništva gospodarskega subjekta</b>

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

(žig in podpis)

**OPOMBA:** V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

**POGODBA ŠT. 430-15/2020**  
**POSLOVNA CONA JESENICE: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, 2.FAZA**

ki jo sklepajo:

**NAROČNIK:** **OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice**, ki jo zastopa župan Blaž Račič, ID št. za DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335000 (v nadaljevanju: naročnik),

in

**IZVAJALEC:** \_\_\_\_\_, ki jo zastopa  
direktor \_\_\_\_\_, ID št. za DDV  
\_\_\_\_\_, EMŠ: \_\_\_\_\_, (v nadaljevanju: izvajalec)**UVODNE DOLOČBE**

## 1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 27. 3. 2020 na portalu javnih naročil Ministrstva za finance, št. objave JN002010/2020-B01 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 430-15/2020 z dne \_\_\_\_\_;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunski postavki 8090 (Poslovna cona Jesenice – 2.faza) na kontu 420401 Novogradnje;
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov – št. projekta NRP OB041-06-0038;
- se dela izvajajo na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja št. 351-126/2018-17 z dne 22.01.2019;
- je investicija vključena v predlog 3. spremembe 2. povabila za razvoj regij in bo sofinancirana iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
- je v prispevku sofinanciranja predvideno tudi sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture.

**PREDMET POGODBE**

## 2. člen

Predmet pogodbe je izvedba projekta **Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**, vse po opisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Gradbenim zakonom - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) in Zakonom o cestah ZCes-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).

Gradbena dela, ki so predmet izvedbe, obsegajo izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem št. 351-126/2019 z dne 22.01.2019, na podlagi projektne dokumentacije:

- PGD št. 08-18-DI, Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza, DK-PROTIM d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor, odgovorna oseba projektanta Darko Kočar, univ.dipl.inž.grad., december 2018;

Pogodbena dela se izvede na osnovi projektne dokumentacije:

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- PZI št. 15-18, Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza, DK-PROTIM d.o.o., Spodnjevaška pot 36, 2000 Maribor, odgovorna oseba projektanta Darko Kočar, univ.dipl.inž.grad., januar 2019, ki vsebuje načrte in elaborate:
  - Načrt gradbenih konstrukcij - cesta, št. 15-18-31
  - Načrt gradbenih konstrukcij – fekalna kanalizacija, št. 15-18-32
  - Načrt električnih inštalacij in električne opreme – javna razsvetljava, št. 15-18-41
  - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, št. 15-18-09
  - Varnostni načrt, št. BB-VM 08/19

**Pri izvajanju del se upoštevajo popisi iz ponudbe.**

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.

Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so predvidena s projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ danem v postopku javnega naročila.

**3. člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, na podlagi katere je bil izbran.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in strokovnega nadzora.

**4. člen**

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:

- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdelava ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,
- naročniku pred pričetkom del predloži (s strani strokovnega nadzora potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti,
- naročniku pred pričetkom posameznih del predloži tehnološko ekonomski elaborat,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 13. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- zagotovi koordinatorja za varstvo pri delu in v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

- zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje del na gradbišču v času izvajanja del,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- naročniku pred pričetkom del predloži dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu gradbenih odpadkov,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po končani izvedbi za vpis na GURS, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,
- gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca,
- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, v kolikor to ni mogoče je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je treba zajeti v ceno,
- hranil dokumentacijo v zvezi z izvedbo te pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi in zagotovil ustrezno revizijsko sled, kar pomeni, da omogoči preveritev usklajenosti zneskov po računovodskih evidencah in spremnih dokumentih naročnika, omogoči preverjanje plačil v zvezi s predmetom pogodbe in omogoči preverjanje uporabe meril za izbor izvajalca,
- pri vseh informacijah za javnost, ki se bodo nanašale na predmet te pogodbe, upošteval pravila informiranja o projektih, financiranih s strani EU, v skladu z Navodilom organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020,
- skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na spletni strani: [http://www.di.gov.si/si/navodila\\_vzorci\\_gradiva\\_za\\_prevzem/predaja\\_izvedenih\\_del\\_podatki\\_za\\_bcp/](http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/). Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na spletni strani.

**POGODBENA CENA**

## 5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v predračunu z dne \_\_\_\_\_, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.

Skupna pogodbeni vrednost znaša z DDV:

Cena v € brez DDV	€
DDV 22%	€
<b>Cena v € z DDV</b>	<b>€</b>

(z besedo: \_\_\_\_\_ euro \_\_/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih "fiksni ceni in dejanski izmeri". Pogodbeni cena tako pomeni skupno ocenjeno vrednost del.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

**6. člen**

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:

- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd.,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže, v kar so vključeni tudi stroški začasnih deponij,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd.,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd.,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18)
- koordinator za varstvo in zdravje pri delu
- posegi na druga zemljišča izven gradbenega dovoljenja kot posledica izvajalčeve tehnologije del.

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.

**SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE****7. člen**

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in 6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki je priloga ponudbe in upošteva cen na enoto osnovne ponudbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela ali material.

**8. člen**

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti strokovni nadzor in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, ...) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

**DOKUMENTACIJA**

## 9. člen

Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:

- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- izročiti izvajalcu gradbeno dovoljenje
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne.

S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.

Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.

## 10. člen

Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v skladu z določili Gradbenega zakona GZ (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 popr.) in Zakona o cestah ZCes-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).

Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah, poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

**ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL**

## 11. člen

Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza takoj po uvedbi v posel (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo je 5 koledarskih dni), ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 9. člena te pogodbe in bo dela dokončal v 150 koledarskih dneh (predvidoma od \_\_\_\_\_ 2020 do \_\_\_\_\_ 2020), najkasneje do \_\_\_\_\_(se vnese naknadno), vse v skladu s podrobnim terminskim planom del, ki ga izvajalec izdelal in preda v 15-ih dneh od podpisa pogodbe in je sestavni del te pogodbe. V terminu izvedbe mora izvajalec izdelati tudi projektno dokumentacijo izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tege dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

Končni rok predvideva že upoštevanje vseh za delo nezmožnih dni. Pri riziku izjemno slabega vremena je izvajalec upošteval vremenske razmere za 20 let nazaj na širšem območju lokacije. Kot višja sila se upoštevajo vremenske razmere, ki so za pogodbeno dela neugodnejša od najneugodnejših vremenskih razmer v navedenem obdobju.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

**ZAMUDE****12. člen**

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.

V primeru zakasnitve del izven terminskega plana iz prejšnjega člena pogodbe v posameznem obračunskem obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.

Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi neopravičene prekoračitve roka.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali škodi.

**FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI****13. člen**

Najkasneje v 14. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti del z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do \_\_\_\_\_ (se vpiše naknadno).

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu primerno spremeniti tudi finančno zavarovanje.

Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.

**14. člen**

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12. člena te pogodbe, je o tem dolžan pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancih in po predhodnem dogovoru z naročnikom.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 11. člena te pogodbe ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnik naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.

V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz petega odstavka tega člena.

### **OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL**

#### **15. člen**

Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah, na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi strokovni nadzor. Pogodbene cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:

- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,

ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.

#### **16. člen**

Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem del in terminskim planom, ki se izstavljajo na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem proračunskem letu.

Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih del v gradbeni knjigi.

Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, končno pa v 8 dneh po dokončanju del.

Izvajalec mora naročniku izstaviti eRačun do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesec. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija (pdf priloga k eRačunu). Rok za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

pravilno izstavljenega eRačuna. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu eRačuna.

Naročnik se obvezuje nesporni znesek eRačuna nakazati na izvajalčev transakcijski račun št. \_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_.

**Naročnik bo od vsake začasne situacije zadržal 5% vrednosti obračunanih del. Zadržani del se bo izplačal izvajalcu – po uspešno opravljeni primopredaji del.**

V situacijah bo potrebno ločeno specificirati stroške glede na vrsto del oz. glede na popise del:

- dela za kanalizacijsko omrežje so predmet obrnjene davčne obveznosti skladno z 76.a člen ZDDV-1
- ostala dela (cesta, meteorna kanalizacija, cestna razsvetljava), ki niso predmet obrnjene davčne obveznosti in zanje velja 5. odstavek 5. člena ZDDV-1.

#### 17. člen

Po zaključku del mora izvajalec obvestiti naročnika in izvajalca nadzora, da so dela končana. Izjavi se predloži tudi PID in dokazilo o zanesljivosti objekta. Po prejemu obvestila izvajalca, da so pogodbeno dela končana in po pridobitvi uporabnega dovoljenja, opravijo naročnik, izvajalec nadzora in izvajalec del primopredajo.

O primopredaji izvršenih del nadzor naročnika sestavi zapisnik, ki vsebuje zlasti:

- ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
- ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj strošek dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to storiti,
- o katerih vprašanih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi predstavniki pogodbenikov,
- datum izvršitve del,
- pregled predane dokumentacije s strani izvajalca.

S podpisom primopredajnega zapisnika po končani gradnji se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.

Dela so dokončana, ko je opravljena primopredaja del oz., ko so odpravljene morebitne pomanjkljivosti izvajalca. V primeru pomanjkljivosti v primopredajnem zapisniku je potrebno ponovno zapisniško ugotoviti stanje odprave pomanjkljivosti.

### REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

#### 18. člen

Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž. grad.

Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik \_\_\_\_\_, ki bo skrbel, da se obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določenih te pogodbe.

Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:  
vodja del in vodja gradnje: \_\_\_\_\_

Odgovorni predstavnik naročnika ob upoštevanju 7. in 8. člena pogodbe v imenu in za račun naročnika odobrava,

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti identične s ponudbenimi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.

V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

### **PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE**

#### 19. člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po določenih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije, zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.

### **GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR**

#### 20. člen

Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev ob upoštevanju drugega odstavka tega člena.

Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.

Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot njegova krivda.

Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene napake).

V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljene del, ob upoštevanju rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenem v 18. členu te pogodbe.

Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

**FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU****21. člen**

V roku 10 dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl. inž. grad., izročiti finančno zavarovanje, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.

Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.

Finančno zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem roku.

**ODSTOP OD POGODBE****22. člen**

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 5 dnevnom roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 15 dni ne nadaljuje;
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 15 dni;
- če ga oseba, ki vodi strokovni nadzor pri gradnji že tekom gradnje opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju z dobro prakso in pravili stroke ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na komunalni in drugi infrastrukturi;
- če izven pogodbenih določil in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v 23. členu te gradbene pogodbe ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej gradbeni pogodbi ne da soglasja;
- če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden s to pogodbo, glede izpolnjevanja določil, navedenih v Uredbi o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti;
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani osebe, ki izvaja nadzor pri gradnji potrjena izvedena dela, ki še niso plačana. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prvega stavka tega odstavka nima.

**PODIZVAJALCI****23. člen**

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca podizvajalca,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

**(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da nima podizvajalcev).**

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne \_\_\_\_\_, dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- \_\_\_\_\_ (opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina, vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec \_\_\_\_\_ je v ponudbi izvajalca z dne \_\_\_\_\_ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

**(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal z podizvajalci).**

Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

## **ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME**

### **24. člen**

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

odgovornosti do izročitve objekta.

Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih cenah/enoto vseh del.

Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom.

**PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA****25. člen**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

Izvajalec izjavlja, da ne obstaja omejitev poslovanja z Občino Jesenice v smislu 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/2011, 30/2011-skl. US in 43/2011), ki določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ter če je neposredno ali preko drugih pravnih oseb več kot 5 % udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

**TRAJANJE POGODBE****26. člen**

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca izvedbe del oziroma do uspešnega končnega prevzema del s strani naročnika.

V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo, se ustrezno podaljša tudi veljavnost te pogodbe.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko je opravljen uspešen prevzem del (brez pripomb in zadržkov) in odpravljene vse morebitne napake pri investiciji, ki je predmet po tej pogodbi in s tem uspešnega prevzema del s strani naročnika.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

**RAZVEZNI POGOJI****27. člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja al podizvajalca ali

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnevom sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

### **KONČNE DOLOČBE**

#### **28. člen**

Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo, razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji, oziroma niso z določili te pogodbe izrecno izključene.

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to dobi pisno soglasje naročnika.

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija naročnika ponudba izvajalca, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

#### **29. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

#### **30. člen**

Sestavni del pogodbe so:

- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,

---

**RD: Poslovna cona Jesenice: izgradnja komunalne infrastrukture, 2. faza**

---

- terminski plan del,
- zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sestavni deli končnega obračuna bodo še:

- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

**31. člen**

Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnikta vseh pogodbenih strank in predložitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo del.

Vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka: 430-15/2020

Datum: \_\_\_\_\_

Številka: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**NAROČNIK  
OBČINA JESENICE****Blaž Račič  
Župan****IZVAJALEC**\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Direktor