



LEGENDA:

- | | |
|--|--|
| PROJEKTIRANO | OBSTOJEČE |
| <ul style="list-style-type: none"> — PLINOVOD (predmet načrta) — PE100 SDR11 d90 - glavni vod — PE100 SDR11 d32 - odcepi za hišne priključke — VODOVOD — TELEKOMUNIKACIJE — ELEKTRIKA — FEKALNA KANALIZACIJA — METEORNA KANALIZACIJA | <ul style="list-style-type: none"> — PLINOVOD (se prestavi) — PLINOVOD |

Pred pričetkom del je potrebno na obeh koncih plinovoda, plinovod stisniti in na konce namestiti cevne kape PE100 primerne za varjenje.
 Stisnjena mesta je potrebno ustrezno označiti, da se ne bi cevi ponovno stiskale na istih mestih!
 V kolikor se ventil vgradi pred ostalim plinovodom in ostalo komunalno infrastrukturo, je potrebno vedeti, da zaprt ventil ni enakovreden cevni kapi.
 Slepe konce cevi se mora nujno zaključiti s cevno kapo.

| | | | |
|--|------------------------------|---|-------------------|
| Investitor: OBČINA JESENICE Cesta železarjev 6 4270 Jesenice | | Naziv gradnje: UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA CESTI BRATOV STRAŽIŠARJEV – 3. FAZA | |
| Projektant: PROCES PROCES d.o.o. svetovanje, projektiranje, nadzor Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, Slovenija tel: 01 439 18 71 e-pošta: info@proces.si / www.proces.si | | Vrsta načrta: PRESTAVITEV PLINOVODA | |
| Izdelač: Matevž Artač, univ.dipl.inž.str., S-1778 | | Vsebina grafičnega prikaza: SITUACIJA LIST 2 | |
| Vrsta dokumentacije: PZI | Št. dokumentacije: 020220 | Datum: 02/20 | Merilo: 1: 250 |
| | | Št. risbe: 1.2 | |