



**OPOMBA:**

Nezaščiteni jekleni deli zaščiten s trakom za zaščito pred korozijo in mehanskimi poškodbami.  
PE cevi morajo biti zasute s peskom 0–4 mm.

Investitor:  OBČINA JESENICE Cesta železarjev 6 4270 Jesenice		Naziv gradnje:  UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA CESTI BRATOV STRAŽIŠARJEV – 3. FAZA	
Projektant: <b>PROCES</b> PROCES d.o.o. svetovanje, projektiranje, nadzor Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana, Slovenija tel: 01 439 18 71 e-pošta: info@proces.si / www.proces.si		Vrsta načrta:  PRESTAVITEV PLINOVODA	
Izdelal:  Matevž Artač, univ.dipl.inž.str., S-1778		Vsebinska grafičnega prikaza: DETAJL SEKCIJSKEGA ZAPORNEGA ELEMENTA IN IZPIHA DN25 NA PLINOVODU dX  X = d63, d90, d110, d125, d140, d160, d180, d200, d225	
Vrsta dokumentacije: PZI	Št. dokumentacije: 020220	Datum: 02/20	Merilo: 1:10
			Št. risbe: 3